

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水			
		町屋系統			桑名・南部系統
		伝馬公園	修徳公民館	吉之丸 コミュニティパーク	龍福寺
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.1	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.3	5.3	5.3	5.5
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.3
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.6	7.5	7.6
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 [°C]		18.0	17.5	19.4	18.7
遊離残留塩素 [mg/L]		0.53	0.52	0.53	0.51

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水			
		桑名・南部系統	桑名・西部系統		多度・北部系統
		平群神社	おがわら公園	上野浄水場	北猪飼集会所
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	-	<0.001	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	-	<0.001	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10	-	0.11	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	-	0.04	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	-	0.001	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.5	5.4	5.4	4.0
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.4	7.0
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 [°C]		18.2	18.8	17.7	18.2
遊離残留塩素 [mg/L]		0.33	0.40	0.26	0.63

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水			
		多度・中部系統	多度・南部系統	古野系統	美鹿系統
		平賀消防車庫	大鳥居農村公園	古野地区 浄化センター	美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	0.002	0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	0.06	-	0.09
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.4	4.4	3.1	3.3
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.7	6.8	7.6	8.2
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 [°C]		19.5	19.8	17.2	16.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.50	0.45	0.54	0.46

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		木曾川系統 伊予島地区 市民センター
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.9
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.6
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3
47 味	異常でないこと	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		22.1
遊離残留塩素 [mg/L]		0.25

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	原水			
		町屋系統	桑名・南部系統		桑名・西部系統
		上野浄水場 着水井	南部水源地 1号井	南部水源地 2号井	西部1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.8	6.1	6.9	5.0
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.5	<0.3	<0.3	<0.3
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	6.7	6.5	7.2
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-	-	-
水温 [°C]		18.4	15.2	16.7	15.0

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	原水			
		桑名・西部系統			
		西部2号井	西部3号井	西部4号井	西部5号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	-
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	-
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.9	5.0	4.9	-
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	-
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.0	7.2	-
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	-
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	-
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		検出されず	検出されず	検出されず	-
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-	-	-
水温 [°C]		15.4	15.0	13.2	-

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	原水			
		桑名・西部系統			多度・北部系統
		西部6号井	西部7号井	西部8号井	北部1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.9	7.0	6.0	3.4
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	6.8	6.9	6.9
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-	-	-
水温 [°C]		14.2	15.4	14.6	16.4

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	原水			
		多度・北部系統	多度・北部系統		多度・中部系統
		北部2号井	北部第2 4-1号井	北部第2 4-2号井	中部6号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.4	3.5	3.4	8.7
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9	6.8	6.8	6.5
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-	-	-
水温 [°C]		16.4	13.7	13.5	16.6

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	原水			
		多度・南部系統		古野系統	美鹿系統
		南部7号井	南部8号井	古野浄水場着水井	美鹿浄水場着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	10	4
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陽性	陽性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	0.04	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	0.003	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.7	2.7	2.8	3.0
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.5	7.1	7.5	7.5
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1.3
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-	-	-
水温 [°C]		18.0	18.0	13.1	12.7

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成24年5月分〉

検査項目	水質基準	原水	
		長良川系統	
		平方地内	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	-	-
2 大腸菌	検出されないこと	-	-
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	-	-
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	-	-
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-
47 味	異常でないこと	-	-
48 臭気	異常でないこと	-	-
49 色度 [度]	5 度以下	-	-
50 濁度 [度]	2 度以下	-	-
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		-	-
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-
水温 [°C]		-	-