

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成25年6月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水			
		町屋系統			桑名・南部系統
		伝馬公園	修徳公民館	吉之丸 コミュニティパーク	龍福寺
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	8.2	8.7	8.0	7.1
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.2	7.4	7.0	7.1
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	70	69	58	61
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	85	120	120	110
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5	7.6	7.6
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 [°C]		23.2	22.5	24.4	25.0
遊離残留塩素 [mg/L]		0.36	0.31	0.29	0.29

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成25年6月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水			
		桑名・南部系統	桑名・西部系統		多度・北部系統
		平群神社	おがわら公園	上野浄水場	北猪飼集会所
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	1.1	0.9	0.8	0.9
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09	0.11	0.11	0.07
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.1	<0.06	<0.06	<0.06
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.002	0.002	0.004	<0.001
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001	0.003	0.003	<0.001
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.004	0.008	0.01	<0.001
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001	0.002	0.003	<0.001
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	0.07	0.01
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	8.9	7.4	6.8	4.3
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.3	6.2	6.5	3.7
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	45	75	55	22
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	98	110	110	61
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	<0.3
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.7	7.5	7.0
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	1.3	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 [°C]		24.0	24.3	23.5	22.2
遊離残留塩素 [mg/L]		0.42	0.30	0.24	0.36

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成25年6月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水			
		多度・中部系統	多度・南部系統	古野系統	美鹿系統
		平賀消防車庫	大鳥居農村公園	古野地区 浄化センター	美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.7	0.1	0.3	0.2
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.06	0.05	0.06	0.07
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	0.008
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.007	0.012
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	0.003	0.004
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	12	15	5.0	7.2
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.4	4.5	3.0	3.4
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	43	63	32	40
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	140	59	66
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.9	7.6	7.7
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 [°C]		24.8	25.5	26.6	20.9
遊離残留塩素 [mg/L]		0.41	0.45	0.51	0.53

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成25年6月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水
		木曾川系統
		伊勢島地区 市民センター
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	<0.0003
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	<0.00005
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	0.3
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.13
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	<0.0002
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.005
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.001
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	0.14
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.019
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	<0.004
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.029
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.008
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.06
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	0.01
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	<0.1
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	8.6
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	<0.001
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.9
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	27
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	62
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	0.000002
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	<0.0005
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.9
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4
47 味	異常でないこと	(-)
48 臭気	異常でないこと	(-)
49 色度 [度]	5 度以下	0.5
50 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		28.2
遊離残留塩素 [mg/L]		0.29

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成25年6月分〉

検査項目	水質基準	原水			
		町屋系統	桑名・南部系統		桑名・西部系統
		上野浄水場 着水井	南部水源地 1号井	南部水源地 2号井	西部水源地
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	-	-	-	-
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	-	-	-	-
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-
47 味	異常でないこと	-	-	-	-
48 臭気	異常でないこと	-	-	-	-
49 色度 [度]	5 度以下	-	-	-	-
50 濁度 [度]	2 度以下	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		検出されず	-	-	-
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-	-	-
水温 [°C]		22.8	-	-	-

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成25年6月分〉

検査項目	水質基準	原水			
		多度・北部系統		多度・中部系統	多度・南部系統
		北部1、2号井	北部第2 4-2号井	中部6号井	南部7号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	-	-	-	-
2 大腸菌	検出されないこと	-	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	-	-	-	-
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-
47 味	異常でないこと	-	-	-	-
48 臭気	異常でないこと	-	-	-	-
49 色度 [度]	5 度以下	-	-	-	-
50 濁度 [度]	2 度以下	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		-	-	-	-
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-	-	-
水温 [°C]		-	-	-	-

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成25年6月分〉

検査項目	水質基準	原水			
		多度・南部系統	古野系統	美鹿系統	長良川系統
		南部8号井	古野浄水場 着水井	美鹿浄水場 着水井	平方地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	-	-	-	-
2 大腸菌	検出されないこと	-	陽性	陽性	-
3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003 mg/L以下	-	-	-	-
4 水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-
5 セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
6 鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
8 六価クロム化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
9 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10 mg/L以下	-	-	-	-
11 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	-	-	-	-
12 ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
13 四塩化炭素 [mg/L]	0.002 mg/L以下	-	-	-	-
14 1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
15 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
16 ジクロロメタン [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
17 テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
18 トリクロロエチレン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
19 ベンゼン [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
20 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	-	-	-	-
21 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
22 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	-	-	-	-
23 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.04 mg/L以下	-	-	-	-
24 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
25 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	-	-	-	-
26 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	-	-	-	-
27 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
28 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	-	-	-	-
29 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	-	-	-	-
30 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	-	-	-	-
31 亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
32 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
33 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	-	-	-	-
34 銅及びその化合物 [mg/L]	1.0 mg/L以下	-	-	-	-
35 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
36 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	-	-	-	-
37 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	-	-	-	-
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	-	-	-	-
39 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	-	-	-	-
40 陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2 mg/L以下	-	-	-	-
41 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
42 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	-	-	-	-
43 非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02 mg/L以下	-	-	-	-
44 フェノール類 [mg/L]	0.005 mg/L以下	-	-	-	-
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	-	-	-	-
46 pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-
47 味	異常でないこと	-	-	-	-
48 臭気	異常でないこと	-	-	-	-
49 色度 [度]	5 度以下	-	-	-	-
50 濁度 [度]	2 度以下	-	-	-	-
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		-	検出されず	検出されず	-
クリプトスポリジウム [個/10L]		-	-	-	-
水温 [°C]		-	15.2	15.7	-