平成27年2月

水質毎日検査月報

	水系	採水場所	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
			残塩濃度mg/ℓ	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	
			濁度・色度異常	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	
桑名	西部系	おがわら公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.37	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.33	0.32	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.37	0.38	0.35	0.37	0.35	0.38	0.35	0.37	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		七和地区市民センター	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.4	0.35	0.38	0.4	0.38	0.35	0.35	0.38	0.38	0.37	0.35	0.35	0.37	0.38	0.35	0.38	0.38	0.35	0.35	0.37	0.38	0.38	0.38	0.4	0.4	0.35	0.37	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		神明社(くわのみ北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.38	0.35	0.32	0.35	0.38	0.35	0.37	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		額田神社	残塩濃度(mg/ℓ)	0.4	0.4	0.42	0.38	0.38	0.38	0.35	0.38	0.42	0.38	0.4	0.38	0.38	0.35	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.35	0.42	0.35	0.33	0.33	0.35	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
	町屋系	伝馬公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.41	0.35	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	0.4	0.38	0.4	0.35	0.38	0.4	0.4	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.42	0.35	0.38	0.33	0.35	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		甚内ポンプ場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		吉之丸ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟｰｸ	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.3	0.32	0.3	0.35	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.35	0.35	0.35	0.35	0.3	0.3	0.32	0.33	0.35	0.33	0.3	0.33	0.3	0.33	0.3	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
	南部系	平群神社	残塩濃度(mg/ℓ)	0.25	0.25	0.33	0.3	0.3	0.3	0.3	0.33	0.32	0.33	0.28	0.3	0.3	0.3	0.37	0.35	0.35	0.35	0.32	0.33	0.33	0.35	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		城南ﾎﾟﾝﾌﾟ場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.3	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		赤尾台ひがし公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.25	0.25	0.33	0.3	0.33	0.33	0.32	0.35	0.25	0.33	0.3	0.3	0.3	0.3	0.37	0.38	0.3	0.3	0.32	0.33	0.33	0.35	0.32	0.3	0.3	0.3	0.33	0.25	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
多度	北部系	北猪飼防火水槽	残塩濃度(mg/ℓ)	0.32	0.35	0.35	0.35	0.37	0.35	0.33	0.35	0.37	0.37	0.35	0.35	0.42	0.3	0.35	0.3	0.32	0.35	0.3	0.33	0.3	0.35	0.3	0.35	0.3	0.3	0.33	0.3	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		多度北部送水場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.35	0.33	0.3	0.3	0.3	0.38	0.3	0.35	0.38	0.38	0.3	0.3	0.3	0.33	0.33	0.35	0.32	0.3	0.3	0.35	0.3	0.3	0.32	0.3	0.3	0.33	0.3	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
	中部系	尾津神社(ﾋﾟｱｺﾞ北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.3	0.35	0.33	0.35	0.33	0.35	0.33	0.35	0.35	0.37	0.35	0.33	0.3	0.33	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.3	0.3	0.35	0.33	0.3	0.33	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		平賀消防車庫	残塩濃度(mg/ℓ)	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.35	0.35	0.38	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.35	0.3	0.33	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
	南部系	アイリスパークみぞの	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.33	0.35	0.35	0.3	0.33	0.35	0.32	0.35	0.33	0.35	0.38	0.32	0.33	0.33	0.35	0.32	0.32	0.35	0.33	0.3	0.3	0.32	0.3	0.3	0.33	0.3	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		大鳥居農村公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.33	0.38	0.33	0.3	0.33	0.35	0.35	0.38	0.33	0.35	0.4	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.32	0.3	0.33	0.3	0.3	0.38	0.35	0.3	0.35	0.33	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
	古野系	古野地区浄化センター	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.38	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.35	0.42	0.35	0.38	0.38	0.37	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		消防団第四分団	残塩濃度(mg/ℓ)	0.32	0.38	0.38	0.35	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.4	0.35	0.38	0.4	0.35	0.35	0.33	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.35	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
	美鹿系	多目的集会所	残塩濃度(mg/ℓ)	0.32	0.35	0.35	0.35	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.37	0.33	0.35	0.32	0.33	0.35	0.3	0.32	0.3	0.35	0.33	0.33	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		前山地内(防火水槽)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.38	0.35	0.35	0.38	0.35	0.33	0.35	0.35	0.37	0.35	0.35	0.38	0.38	0.35	0.35	0.38	0.35	0.35	0.33	0.3	0.3	0.3	0.32	0.35	0.35	0.35	0.33	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
長島	白鶏系	白坊主公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.28	0.33	0.3	0.33	0.32	0.33	0.28	0.28	0.3	0.3	0.35	0.35	0.28	0.33	0.3	0.3	0.35	0.32	0.3	0.3	0.33	0.33	0.33	0.3	0.3	0.33	0.3	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		浦安地内(ドレン)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.37	0.42	0.35	0.38	0.42	0.38	0.42	0.47	0.4	0.35	0.42	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.4	0.4	0.4	0.38	0.35	0.4	0.35	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		姫御前団地	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.37	0.3	0.3	0.35	0.38	0.37	0.35	0.3	0.33	0.38	0.35	0.33	0.35	0.35	0.32	0.32	0.38	0.38	0.35	0.35	0.38	0.3	0.32	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
	新所系	輪中の里	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.33	0.35	0.38	0.35	0.37	0.32	0.35	0.35	0.35	0.37	0.35	0.35	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.38	0.35	0.35	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	
		消防団詰所(機動分団北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.37	0.37	0.35	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.35	0.35	0.37	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.4	0.38	0.4	0.4	0.4	0.4	0.35	0.4	
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	