

平成27年9月

水質毎日検査月報

水系	採水場所	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		残塩濃度mg/ℓ 濁度・色度異常	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	
桑名	西部系	おがわら公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.30	0.32	0.33	0.33	0.30	0.30	0.30	0.33	0.30	0.33	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.35	0.35	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		七和地区市民センター	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.40	0.33	0.34	0.40	0.38	0.35	0.35	0.33	0.35	0.38	0.40	0.38	0.38	0.40	0.37	0.38	0.35	0.40	0.35	0.33	0.33	0.38	0.38	0.38	0.38	0.35	0.33	0.35	0.38	
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	神明社(くわのみ北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.30	0.30	0.33	0.30	0.33	0.30	0.30	0.33	0.30	0.30	0.32	0.33	0.33	0.30	0.35	0.30	0.30	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.30	0.30	0.32	0.33	0.30		
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	額田神社	残塩濃度(mg/ℓ)	0.30	0.30	0.33	0.33	0.35	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.38	0.35	0.38	0.35	0.32	0.32	0.33	0.35	0.35	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.30	
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	町屋系	伝馬公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.30	0.33	0.30	0.33	0.32	0.35	0.30	0.30	0.35	0.38	0.38	0.35	0.37	0.37	0.35	0.37	0.35	0.33	0.33	0.30	0.35	0.35	0.38	0.40	0.43	0.35	0.35	0.35	0.35	
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
		甚内ポンプ場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
吉之丸コミュニティパーク	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.33	0.30	0.32	0.30	0.28	0.35	0.28	0.30	0.30	0.28	0.28	0.23	0.27	0.27	0.27	0.33	0.28	0.30	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.35	0.35	0.30	0.33	0.30	0.30			
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
南部系	平群神社	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.32	0.38	0.37	0.37	0.35	0.38	0.38	0.35	0.33	0.33	0.38	0.38	0.35	0.33	0.33	0.33	0.30	0.33	0.35	0.33	0.35	0.35	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32		
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	龍福寺	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.30	0.33	0.32	0.30	0.30	0.33	0.30	0.30	0.33	0.30	0.33	0.30	0.33	0.33	0.35	0.35	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.35	0.32	0.30	0.33	0.30	0.30		
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
赤尾台ひがし公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.30	0.33	0.38	0.35	0.30	0.35	0.35	0.32	0.35	0.35	0.38	0.35	0.35	0.32	0.33	0.35	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.33	0.35	0.35	0.35	0.33	0.33	0.32	0.28			
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
多度	北部系	北猪飼集会場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.27	0.28	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.30	0.32	0.28	0.30	0.28	0.25	0.25	0.27	0.27	0.28	0.30	0.28	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30	
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		多度北部送水場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.32	0.33	0.32	0.30	0.33	0.30	0.30	0.33	0.33	0.30	0.32	0.33	0.30	0.30	0.32	0.33	0.30	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.30	0.30	0.30	0.32	0.33	0.32	
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	アイリスパークみぞの	残塩濃度(mg/ℓ)	0.25	0.28	0.27	0.25	0.25	0.28	0.30	0.30	0.28	0.28	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.28	0.30	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.30	0.30	0.32	0.30	0.30		
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	中部系	尾津神社(ピアゴ北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.30	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.30	0.33	0.30	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.33	0.30	0.32	0.30	0.30	0.33	0.33	0.33	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30		
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	平賀消防車庫	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.33	0.30	0.32	0.30	0.33	0.30	0.32	0.30	0.32	0.30	0.30	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.33	0.30	0.30	0.32	0.35	0.32	0.33	0.32		
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	南部系	大鳥居農村公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.30	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.30	0.28	0.30	0.33	0.32	0.30	0.30	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.33	0.30	0.32	
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
古野系	古野地区浄化センター	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.38	0.40	0.38	0.42	0.32	0.33	0.35	0.38	0.35	0.38	0.38	0.43	0.38	0.33	0.32	0.32	0.35	0.35	0.35	0.38	0.32	0.32	0.33	0.33	0.35		
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
消防団第四分団	残塩濃度(mg/ℓ)	0.37	0.35	0.35	0.42	0.40	0.38	0.43	0.42	0.42	0.32	0.35	0.37	0.40	0.35	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.32	0.38	0.37	0.37	0.38	0.33	0.32	0.35	0.35	0.35			
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
美鹿系	多目的集会所	残塩濃度(mg/ℓ)	0.25	0.35	0.33	0.25	0.32	0.28	0.33	0.30	0.35	0.30	0.28	0.35	0.40	0.35	0.32	0.30	0.30	0.28	0.28	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.32	0.33	0.35		
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
前山地内(防火水槽)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.25	0.35	0.35	0.30	0.32	0.28	0.33	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.42	0.35	0.30	0.30	0.28	0.30	0.28	0.30	0.35	0.35	0.35	0.37	0.40	0.35	0.30	0.32	0.33	0.35			
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
長島	北部・中部系	輪中の郷	残塩濃度(mg/ℓ)	0.28	0.33	0.35	0.33	0.48	0.40	0.37	0.33	0.30	0.30	0.32	0.38	0.40	0.32	0.35	0.38	0.37	0.37	0.37	0.38	0.42	0.40	0.40	0.38	0.40	0.38	0.38	0.30	0.33	0.40	
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
		消防団詰所(下坂手)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.30	0.35	0.35	0.38	0.45	0.40	0.37	0.33	0.32	0.38	0.40	0.40	0.40	0.42	0.35	0.42	0.42	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.38	0.38	
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
	白坊主山公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.45	0.45	0.45	0.48	0.50	0.43	0.45	0.35	0.38	0.40	0.40	0.37	0.42	0.38	0.38	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.37	0.40	0.38	0.40	0.38	0.40	0.33	0.33	0.35		
	異常の有・無																																	