

平成28年 2月

水質毎日検査月報

	水系	採水場所	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日					
			残塩濃度mg/l	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色	濁色			
桑名	西部系	おがわら公園	残塩濃度(mg/l)	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.28	0.30	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.33	0.33	0.28	0.28					
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
		七和地区市民センター	残塩濃度(mg/l)	0.38	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.37	0.35	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.37	0.35	0.35	0.35	0.38	0.35	0.37	0.35	0.35	0.32	0.33				
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	神明社(くわのみ北)	残塩濃度(mg/l)	0.35	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.30	0.28	0.30	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.30	0.32	0.33	0.32	0.33	0.30	0.32	0.30					
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	額田神社	残塩濃度(mg/l)	0.33	0.33	0.38	0.38	0.35	0.37	0.35	0.38	0.35	0.35	0.32	0.32	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.32	0.33	0.32	0.32	0.33	0.33	0.35	0.35	0.33	0.35					
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	町屋系	伝馬公園	残塩濃度(mg/l)	0.38	0.40	0.40	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.40	0.40	0.42	0.40	0.38	0.38	0.40	0.42	0.38	0.38	0.43	0.40	0.40	0.43	0.38					
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		甚内ポンプ場	残塩濃度(mg/l)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30			
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
吉之丸コミュニティパーク	残塩濃度(mg/l)	0.32	0.33	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.32	0.30	0.30	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.27	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.30	0.30	0.33	0.33						
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
南部系	平群神社	残塩濃度(mg/l)	0.30	0.30	0.35	0.33	0.32	0.32	0.30	0.35	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.30	0.30	0.28	0.33	0.30	0.32	0.33	0.33	0.33	0.30	0.30	0.35					
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	龍福寺	残塩濃度(mg/l)	0.35	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.30	0.32	0.30	0.33	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.33					
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
赤尾台ひがし公園	残塩濃度(mg/l)	0.32	0.30	0.35	0.35	0.33	0.33	0.32	0.35	0.35	0.32	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.30	0.28	0.30	0.33	0.30	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35					
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
多度	北部系	北猪飼集会場	残塩濃度(mg/l)	0.30	0.28	0.30	0.33	0.30	0.30	0.33	0.33	0.35	0.33	0.32	0.33	0.30	0.32	0.32	0.30	0.32	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.33	0.30	0.30	0.30					
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
		多度北部送水場	残塩濃度(mg/l)	0.32	0.33	0.33	0.35	0.30	0.30	0.33	0.33	0.35	0.32	0.32	0.32	0.30	0.35	0.30	0.35	0.32	0.32	0.30	0.28	0.28	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30				
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	アイリスパークみぞの	残塩濃度(mg/l)	0.33	0.33	0.33	0.33	0.30	0.28	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.30	0.32	0.30	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30				
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
	中部系	尾津神社(ピアゴ北)	残塩濃度(mg/l)	0.32	0.30	0.30	0.33	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.30	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32				
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	平賀消防車庫	残塩濃度(mg/l)	0.32	0.30	0.30	0.28	0.30	0.30	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.30	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.30	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.32	0.32	0.30					
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	南部系	大鳥居農村公園	残塩濃度(mg/l)	0.35	0.33	0.33	0.35	0.35	0.33	0.35	0.33	0.35	0.32	0.35	0.32	0.32	0.35	0.33	0.35	0.33	0.32	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35			
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
古野系	古野地区浄化センター	残塩濃度(mg/l)	0.33	0.33	0.33	0.38	0.33	0.40	0.38	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.32	0.30	0.33	0.33	0.30	0.35	0.35	0.38	0.35	0.32	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.30						
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
消防団第四分団	残塩濃度(mg/l)	0.35	0.35	0.35	0.38	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.33	0.35	0.38	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.35	0.33	0.32				
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無			
美鹿系	多目的集会所	残塩濃度(mg/l)	0.25	0.30	0.30	0.33	0.30	0.28	0.28	0.28	0.33	0.28	0.28	0.28	0.30	0.35	0.32	0.25	0.25	0.32	0.35	0.33	0.38	0.35	0.32	0.33	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32					
	異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
前山地内(防火水槽)	残塩濃度(mg/l)	0.27	0.30	0.30	0.35	0.27	0.28	0.28	0.28	0.33	0.28	0.25	0.28	0.30	0.35	0.30	0.23	0.23	0.28	0.35	0.33	0.35	0.35	0.32	0.32	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.32						
異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
長島	北部・中部系	輪中の郷	残塩濃度(mg/l)	0.30	0.28	0.32	0.30	0.33	0.35	0.35	0.30	0.32	0.42	0.40	0.42	0.43	0.43	0.38	0.32	0.38	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.38	0.40	0.42	0.42	0.43	0.43	0.40					
		異常の有・無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
	消防団詰所(下坂手)	残塩濃度(mg/l)	0.38	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.43	0.42	0.42	0.40	0.38	0.43	0.45	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.43	0.40	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.45				
	異常の有・無	無																																			