平成29年2月

水質毎日検査月報

	水系	採水場所	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日			
			残塩濃度mg/ℓ	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩	残塩			
			濁度・色度異常	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色	濁 色			
桑名	西部系	おがわら公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.32	0.32	0.33	0.32	0.30	0.33	0.32	0.30	0.33	0.33	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.30	0.30	0.32	0.33	0.32	0.32	0.30	0.30	0.33	0.35	0.35			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		七和地区市民センター	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.42	0.38	0.40	0.38	0.38	0.40	0.40	0.38	0.40	0.40	0.35	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38	0.40	0.38	0.38	0.35	0.35	0.38	0.40	0.38			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		神明社(くわのみ北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.32	0.30	0.32	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.35	0.35	0.32	0.33	0.35	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.32			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		額田神社	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.34	0.35	0.32	0.30	0.30	0.35	0.32	0.35	0.38	0.35	0.35	0.38	0.35	0.38	0.35	0.38	0.38	0.32	0.32	0.35	0.38			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	町屋系	伝馬公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.42	0.42	0.40	0.38	0.42	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		甚内ポンプ場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		吉之丸ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟｰｸ	残塩濃度(mg/ℓ)	0.42	0.43	0.42	0.42	0.35	0.32	0.40	0.38	0.38	0.37	0.40	0.38	0.37	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42	0.35	0.38	0.42	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.38			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	南部系	南部水源地	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.30	0.37	0.35	0.38	0.33	0.30	0.30	0.32	0.30	0.33	0.32	0.33	0.30	0.28	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.30	0.32	0.30	0.30			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		龍福寺	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.40	0.42	0.40	0.37	0.35	0.40	0.42	0.42	0.37	0.38	0.40	0.40	0.42	0.43	0.40	0.40	0.43	0.42	0.42	0.40	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		こばさか公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.38	0.35	0.40	0.40	0.35	0.37	0.40	0.37	0.40	0.40	0.37	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.37	0.38	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
多度	北部系	北猪飼集会場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.42	0.40	0.40	0.42	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.38	0.40	0.38	0.40			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		多度北部送水場	残塩濃度(mg/ℓ)	0.37	0.38	0.35	0.35	0.38	0.40	0.35	0.40	0.38	0.35	0.35	0.33	0.35	0.40	0.42	0.40	0.38	0.35	0.40	0.40	0.42	0.40	0.38	0.40	0.38	0.37	0.38	0.35			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	中部系	尾津神社(ﾋﾟｱｺﾞ北)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.40	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.33	0.35	0.33	0.32	0.35	0.38	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		平賀消防車庫	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.38	0.35	0.35	0.38	0.40	0.35	0.40	0.40	0.33	0.33	0.35	0.38	0.37	0.35	0.38	0.40	0.38	0.38	0.38	0.40	0.35	0.38	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	南部系	御衣野集会所	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.38	0.40	0.42	0.42	0.32	0.35	0.40	0.40	0.38	0.35	0.35	0.35	0.38	0.40	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.34	0.38	0.38	0.35	0.32	0.35	0.35	0.30			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		大鳥居農村公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.38	0.38	0.40	0.38	0.38	0.38	0.35	0.38	0.38	0.36	0.35	0.35	0.38	0.38	0.38	0.38	0.40	0.38	0.37	0.38	0.36	0.38	0.38	0.35	0.38	0.35	0.38	0.35			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	古野系	古野八幡神社	残塩濃度(mg/ℓ)	0.35	0.35	0.35	0.37	0.38	0.38	0.35	0.38	0.35	0.35	0.33	0.37	0.35	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.40	0.38	0.40	0.37			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		消防団第四分団	残塩濃度(mg/ℓ)	0.38	0.38	0.40	0.42	0.38	0.38	0.35	0.40	0.40	0.40	0.38	0.35	0.38	0.40	0.40	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	美鹿系	多目的集会所	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.38	0.40	0.35	0.38	0.38	0.38	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.42	0.40	0.42	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.38	0.40	0.37			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		前山地内(防火水槽)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.38	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.38	0.40	0.40	0.40	0.37	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
長島	北部・中部系	輪中の郷	残塩濃度(mg/ℓ)	0.30	0.30	0.40	0.35	0.32	0.33	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.29	0.38	0.38	0.35	0.38	0.35	0.38	0.27	0.33	0.32	0.32	0.30	0.27	0.28	0.27	0.27			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		消防団詰所(下坂手)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.37	0.42	0.35	0.40	0.38	0.40	0.37	0.35	0.30	0.33	0.40	0.40	0.40	0.33	0.30	0.33	0.38	0.33	0.38	0.43	0.33	0.33	0.35	0.30	0.30	0.28	0.32	0.28			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		白坊主山公園	残塩濃度(mg/ℓ)	0.32	0.40	0.38	0.38	0.38	0.35	0.32	0.35	0.33	0.33	0.35	0.35	0.33	0.43	0.43	0.35	0.43	0.43	0.40	0.35	0.35	0.35	0.32	0.30	0.32	0.35	0.30	0.30			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
		姫御前団地	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.40	0.38	0.38	0.40	0.42	0.42	0.43	0.40	0.40	0.41	0.42	0.43	0.45	0.43	0.43	0.45	0.43	0.42	0.45	0.43	0.40	0.38	0.38	0.35	0.38	0.37	0.38			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			
	南部系	浦安地内(ドレン)	残塩濃度(mg/ℓ)	0.40	0.40	0.43	0.40	0.42	0.38	0.42	0.45	0.45	0.42	0.43	0.42	0.43	0.45	0.40	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.43	0.42	0.40			
			異常の有・無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無	無 無			