

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成29年10月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水	
		町屋系統	
		城南神社	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.07	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.5	
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 [°C]		21.0	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.43	

検査項目	水質基準	給水栓水	
		町屋系統	町屋系統
		修徳公民館	吉之丸 コミュニティパーク
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.0	5.9
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.1
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 [°C]		22.7	23.3
遊離残留塩素 [mg/L]		0.45	0.41

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・南部系統	
		龍福寺	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.0	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 [°C]		21.3	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.46	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成29年10月分〉

検査項目		水質基準	給水栓水	
			桑名・南部系統	
			平群神社	
1	一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	
12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08	
34	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01	
38	塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.1	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.6	
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	
50	色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51	濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
	水温 [°C]		22.2	
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.52	

検査項目		水質基準	給水栓水	
			桑名・西部系統	
			おがわら公園	
1	一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	
38	塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.7	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	
50	色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51	濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
	水温 [°C]		23.7	
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.41	

検査項目		水質基準	給水栓水	
			桑名・西部系統	
			上野浄水場	
1	一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	
12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08	
34	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01	
38	塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.0	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	
50	色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51	濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
	水温 [°C]		22.0	
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.45	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成29年10月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・北部系統	多度・中部系統
		北猪飼集会所	平賀消防車庫
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.5	23
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.7	6.5
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 [°C]		23.2	24.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.44	0.48

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・南部系統	大鳥居農村公園
		1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	< 0.05	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.0	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 [°C]		24.0	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.46	

検査項目	水質基準	給水栓水	
		古野系統	古野地区 浄化センター
		1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	2.8	
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 [°C]		21.9	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.46	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成29年10月分〉

検査項目	水質基準	給水栓水	
		美鹿系統	美鹿地内
		1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.05	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.1	
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.6	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 [°C]		21.0	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.24	

検査項目	水質基準	給水栓水	
		長島・中部系統	伊弉島地区 市民センター
		1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	8.0	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.9	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 [°C]		25.8	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.43	

検査項目	水質基準	原水	原水
		町屋系統	桑名・南部系統
		上野浄水場 着水井	南部水源地 1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	27	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4.9	6.0
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	6.5
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
水温 [°C]		20.2	18.8

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈平成29年10月分〉

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統
		多度1号井	多度2号井	多度4-1号井	多度4-2号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.3	3.2	3.4	3.3
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	7.0	6.6	6.6
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
水温 [°C]		14.5	14.5	16.6	16.8

検査項目	水質基準	原水	原水
		古野系統	美鹿系統
		古野浄水場着水井	美鹿浄水場着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	39	43
2 大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	2.6	2.9
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	0.5
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	0.6	1.1
51 濁度 [度]	2 度以下	0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
水温 [°C]		15.2	15.8