

水質検査結果 給水栓（平成 22年 6月分）

ホームページ

検査項目	採水地点 基準値（給水栓）	桑名						
		町屋水源			南部水源		西部水源	
		立坂神社	修徳公民館	吉之丸 コミュニティ	龍福寺	平群神社	陽だまりの丘 中央公園	上野浄水場
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200 mg/l以下	7.2	7	6.3	6.6	7.2	5.7	5.9
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.3	0.4	0.4
pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.5	7.4
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	70	69	67	67	46	68	67
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.53	0.51	0.32	0.3	0.31	0.23	0.22

水質検査結果 給水栓（平成 22年 6月分 ）

ホームページ

検査項目	採水地点	多度					長島	
		北部系統	中部系統	南部系統	古野系統	美鹿系統	木曾川系統	
	基準値（給水栓）	北猪飼集会所	平賀消防車庫	大鳥居農村公園	多度古野地区 浄化センター	多度美鹿	伊曾島地区 市民センター	
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200 mg/l以下	4	7.1	4.4	3.4	3.8	7.3	
有機物（全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.8	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.6	6.8	7.7	8.1	7.3	
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.1	
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	26	39	48	27	28	23	
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.48	0.44	0.33	0.51	0.62	0.22	

水質検査結果 原水 (平成 22年 6月分 )

ホームページ

検査項目	採水地点	桑名						
		町屋水源	南部水源		西部水源			
	基準値 (給水栓)	上野浄水場	南部1号井	南部2号井	西部水源			
一般細菌	100 個/ml以下	15	検出されず	検出されず	検出されず			
大腸菌	検出されない こと	陽性	陰性	陰性	陰性			
塩化物イオン	200 mg/l以下	7.2	6.8	7.6	5.6			
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.3	<0.3	0.3			
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	6.7	6.5	7			
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	0.6	<0.5	<0.5	<0.5			
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下							
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下							
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下							
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下							
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下							
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/l以下							
嫌気性芽胞菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性			

