

水質検査結果 給水栓（平成 23年 6月分）

ホームページ

検査項目	採水地点	桑名						
		町屋水源			南部水源		西部水源	
	基準値 (給水栓)	立坂神社	修徳公民館	吉之丸 コミュニティ パーク	龍福寺	平群神社	おがわら公園	上野浄水場
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200 mg/l以下	5.5	5.5	5.3	5.3	6.9	5.2	5.2
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.3	7.7	7.4	7.2
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.04
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/l以下	70	68	60	62	46	67	55
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.46	0.37	0.37	0.35	0.36	0.3	0.2

水質検査結果 給水栓（平成 23年 6月分）

ホームページ

検査項目	採水地点	多度					長島	
		北部系統	中部系統	南部系統	古野系統	美鹿系統	木曾川系統	
	基準値（給水栓）	北猪飼集会所	平賀消防車庫	大鳥居農村公園	多度古野地区 浄化センター	多度美鹿	伊曾島地区 市民センター	
一般細菌	100 個/ml以下	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
大腸菌	検出されない こと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン	200 mg/l以下	3.8	7.5	4.3	2.9	3.3	5	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.6	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.6	6.7	7.5	7.6	7.2	
味	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない こと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.07	
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	28	39	56	25	29	16	
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.39	0.41	0.36	0.47	0.43	0.39	

水質検査結果 原水 (平成 23年 6月分)

[ホームページ](#)

検査項目	採水地点 基準値 (給水栓)	桑名						
		町屋水源	南部水源		西部水源			
		上野浄水場	南部1号井	南部2号井	西部水源			
一般細菌	100 個/ml以下							
大腸菌	検出されない こと	陰性						
塩化物イオン	200 mg/l以下							
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下							
pH値	5.8以上 8.6以下							
味	異常でない こと							
臭気	異常でない こと							
色度	5 度以下							
濁度	2 度以下							
鉛及びその化合物(Pb)	0.01 mg/l以下							
ヒ素及びその化合物(As)	0.01 mg/l以下							
フッ素及びその化合物(F)	0.8 mg/l以下							
鉄及びその化合物(Fe)	0.3 mg/l以下							
マンガン及びその化合物(Mn)	0.05 mg/l以下							
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/l以下							
嫌気性芽胞菌	検出されない こと	検出されず						

