ホームページ

水質検査結果 全項目検査 原水 （平成 20 年 10 月分）

検査項目	採水地点	桑名				多度						
		町屋水源	南部水源		西部水源	古野水源	美鹿水源	北部水源		中部水源	南部水源	
	基準値（原水）	上野浄水場	南部1号井	南部2号井	西部	古野浄水場	美鹿浄水場	北部1号井	第2･4－2号井	中部6号井	南部7号井	南部8号井
一般細菌	100個/ml以下	160	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0
大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	0.002
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.0	1.0	1.4	1.1	0.4	0.5	1.0	1.4	0.4	0.2	＜0.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.11	0.09	0.07	0.08	＜0.05	0.07	0.06	0.06	＜0.05	＜0.05	＜0.05
ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜0.02	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
1,1-ジクロロエチレン	0.02mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ベンゼン	0.01mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
クロロホルム	0.06mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
臭素酸	0.01mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
ブロモホルム	0.09mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.005	0.001	0.002	0.004	0.003	0.008	0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	0.02	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.17	＜0.01
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.8	9.4	9.4	6.3	5.5	4.9	5.8	5.8	12.0	12.0	11.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.004	＜0.001
塩化物イオン	200mg/l以下	5.4	7.4	8.3	5.5	3.0	3.2	3.9	4	7.8	4.4	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	85	57	46	74	29	30	33	30	41	51	24
蒸発残留物	500mg/l以下	100	100	99	110	60	66	69	74	130	140	100
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02
ジェオスミン	0.00002mg/l以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00002mg/l以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
フェノール類	0.005mg/l以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
有機物（TOC）	5mg/l以下	0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
ＰＨ値	5.8以上8.6以下	7.1	6.6	6.4	6.9	7.2	7.3	6.6	6.4	6.2	6.4	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.2	＜0.5	＜0.5	＜0.5	1.5	＜0.5
濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	0.8	＜0.1
残留塩素	0.1mg/l以上	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……	……