

部長会議 報告書

令和元年 11 月 19 日(火)

3 階第 2 会議室 9:15~10:10

1. 議題・課題等提案

(1) 上下水道部

⇒ 資料にもとづいて説明（上下水道部長）

I. 農業集落排水の公共下水道への統合について

- ・古野・美鹿地区は、公共下水道まで接続するのに距離があり難しいということだが、何か方策はあるのか？事例や課題は？（市長）
→他市町との連携など、広域化による方法は考えられるが、料金設定が課題であり、施設老朽度や維持管理費の面など、調整が難しいと思われる。（上下水道部長）

II. 上水道施設の災害対策について

- ・水道管の耐震化率19.7%とあるが、水道管の耐用年数はどれくらいか。また、更新計画はあるのか。（平野副市長）
→基本的には40年間であるが、最近の新しいポリエチレン管の場合は100年とも言われ、順次更新している。整備計画はあるが、耐用年数以外にも濁りが出やすい箇所は早期に交換する等、管路の状況を考慮して進めている。（上下水道部長）
- ・千葉県などで台風による停電により断水被害が発生したが、市民から問い合わせ等はあるか？（平野副市長）
→問い合わせは特にはない。（上下水道部長）
- ・非常用発電のための燃料の調達先についての対策は？（市長）
→災害時受援計画の点検の中で、燃料の調達方法も見直しを行っており、現在、災害対応トラックの給油などを優先することを明確にしている。協定では、20箇所のサービスステーションを位置付ける予定であり、水道施設の停電対策としても利用できると考えられる。（防災・危機管理担当理事）

2. その他

- ・「令和 2 年国勢調査」に伴う 5 階大会議室の使用について

令和 2 年は国勢調査の年であり、10 月 1 日現在で調査が実施される関係で、5 階大会議室を 6 月 1 日から 12 月 28 日まで使用する予定であるので、ご協力をお願いしたい。（総務部長）