水質検査結果書

第 202302956-004-0 号 -2/2
令和05年07月28日

水道法第20条第3項 厚生労働大臣登録機関第78号
ISO/IEC 17025:2017 認定試験所
株式会社 環境科学研究所
〒462-0006 名古屋市北区若鶴町152番地
TEL 052-902-4456(代) FAX 052-902-4601
検査責任者 大西 卓宏

桑名市長 様

令和05年07月14日 に受付した検体について水道法により試験検査した成績は次の通りです。

検体種類	表流水・処理水	検体採取者	山田		採取方法	出張採取			
採取年月日	令和05年07月14日	採取時間	13:55	天候	雨	気温	27.5 ℃	水温	22.9 ℃
採取場所	美鹿地内								
その他 (参考事項)	残留塩素(遊離型): 0.43mg/l ※美鹿浄水系								

検査項目	検査結果	目標値	検査項目	検査結果	目標値
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005 mg/l	≦0.00005 mg/l			

判定及び備考	
検査方法	健水発第1010001号
検査期間	令和05年07月14日 ～ 令和05年07月21日