

訂正箇所一覧

特記仕様書 別表3

事業所の名称	訂正項目	誤	正
町屋水源地	需要設備容量(k VA)	550	1,050
南部水源地	非常用予備発電装置電圧(V)	220	6,600
多度1・2号井	非常用予備発電装置容量(k VA)	70	90
多度4号井	非常用予備発電装置容量(k VA)	40	60
多度北部送水場	非常用予備発電装置容量(k VA)	150	200