

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市体育館	1F	1-1	街路灯	街路灯	1灯	HF400	-	□75	4灯用	-	角グローブ形	-	435	16	16	H=4.0m	4.0	333
桑名市体育館	1F	1-1	街路灯	角形投光器	1灯	JD1000	-	-	200V	-	-	-	1,000	2	2		4.0	333
桑名市体育館	1F	1-1	街路灯	街路灯	1灯	HF400	-	□75	2灯用	-	角グローブ形	-	435	2	2	H=3.3m	4.0	333
桑名市体育館	1F	1-2	スロープ	街路灯	1灯	HF400	-	□75	2灯用	-	角グローブ形	-	435	6	6	H=3.3m	4.0	333
桑名市体育館	1F	2	スロープ下	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	2	2		4.0	333
桑名市体育館	1F	3	ブローアーム	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	4	駐車場	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	パイプ吊	-	-	47	40	40		12.5	333
桑名市体育館	1F	4	駐車場	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	パイプ吊	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	1F	4	駐車場	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	1F	4	駐車場	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	パイプ吊	片面	-	28	7	7		24.0	365
桑名市体育館	1F	5	機械室 1	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	チェーン吊	-	-	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	6	機械室 2	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	チェーン吊	-	-	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	7	消防倉庫	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	3	6		1.0	12
桑名市体育館	1F	7	消防倉庫	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	5	10		1.0	12
桑名市体育館	1F	7	消防倉庫	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	パイプ吊	-	-	47	2	4		1.0	12
桑名市体育館	1F	7	消防倉庫	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	8	【仮】DS	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	9	【仮】倉庫 1	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		1.0	12
桑名市体育館	1F	10-1	【仮】倉庫 2	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	チェーン吊	-	-	47	4	4		1.0	12
桑名市体育館	1F	11	【仮】倉庫 3	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	パイプ吊	-	-	47	4	4		1.0	12
桑名市体育館	1F	12-1	【仮】ポーチ	ブラケット灯	1灯	FL15	-	-	防湿型	-	-	-	18	1	1		4.0	333
桑名市体育館	1F	12-2	玄関ホール	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	パネル付	-	75	2	2		12.5	333
桑名市体育館	1F	12-2	玄関ホール	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	1F	13	【仮】部屋1	ブラケット灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	13	1	1		3.0	333
桑名市体育館	1F	13	【仮】便所 1	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	1		3.0	333
桑名市体育館	1F	14	【仮】部屋2	ブラケット灯	1灯	FL10	-	-	-	-	-	-	13	1	1		3.0	333
桑名市体育館	1F	14	【仮】便所 2	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	1		3.0	333
桑名市体育館	1F	15	廊下 1	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	2	4		12.5	333
桑名市体育館	1F	15	廊下 1	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	Ry付	-	-	-	28	1	2		12.5	333
桑名市体育館	1F	15	廊下 1	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	28	2	4		12.5	333

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市体育館	1F	15	廊下 1	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	1F	16	管理人室	レセップ	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	1	1		12.5	333
桑名市体育館	1F	16	管理人室	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	2		12.5	333
桑名市体育館	1F	16	管理人室	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	28	1	2		12.5	333
桑名市体育館	1F	16	管理人室	流し元灯	1灯	FL20	-	-	PS付	-	-	-	28	1	1		12.5	333
桑名市体育館	1F	16	管理人室	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	1	1		12.5	333
桑名市体育館	1F	16	管理人室	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	2	2		12.5	333
桑名市体育館	1F	16	管理人室	ブラケット灯	1灯	FL15	-	-	防湿型	-	-	-	18	1	1		12.5	333
桑名市体育館	1F	16	管理人室	ペンダントライト	1灯	FCL30+32	-	-	-	-	和風	-	69	2	2		12.5	333
桑名市体育館	1F	16	管理人室	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	2	2		24.0	365
桑名市体育館	1F	17-1	電気室	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		1.0	12
桑名市体育館	1F	17-1	電気室	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	電池内蔵	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	17-1	電気室	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	17-1	電気室	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	パイプ吊	-	電池内蔵	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	17-1	電気室	片反射笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	17-2	【仮】階段下倉庫	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	1	1		1.0	12
桑名市体育館	1F	18-1	【仮】用具入れ 1	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	333
桑名市体育館	1F	18-1	【仮】用具入れ 1	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	1		1.0	333
桑名市体育館	1F	18-2	【仮】用具入れ 2	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	1		1.0	333
桑名市体育館	1F	18-2	【仮】用具入れ 2	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	電池内蔵	47	1	1		1.0	333
桑名市体育館	1F	19	小体育館	埋込ベースライト	2灯	FLR110	-	-	-	-	-	-	117	38	76		12.5	333
桑名市体育館	1F	19	小体育館	直付下面開放	2灯	FLR110	-	-	-	-	パネル付	-	117	1	2		12.5	333
桑名市体育館	1F	19	小体育館	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	パネル付	-	75	2	2		12.5	333
桑名市体育館	1F	19	小体育館	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	11	11		24.0	365
桑名市体育館	1F	19	小体育館	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	2	4		24.0	365
桑名市体育館	1F	19	小体育館	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	2	2		24.0	365
桑名市体育館	1F	20	外壁	ウォールライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	カバー付	28	7	7		4.0	333
桑名市体育館	2F	1-1	スロープ	街路灯	1灯	HF400	-	□75	2灯用	-	角グローブ形	-	435	4	4	H=3.3m	4.0	333
桑名市体育館	2F	1-1	スロープ	ブラケット灯	1灯	IL60	-	-	-	-	デザイン器具	-	54	3	3		4.0	333
桑名市体育館	2F	1-2	玄関ホール	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	28	28		12.5	333

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市体育館	2F	1-2	玄関ホール	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	パネル付	-	75	4	4		12.5	333
桑名市体育館	2F	1-2	玄関ホール	シーリングライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	22	22		12.5	333
桑名市体育館	2F	1-2	玄関ホール	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	6	6		24.0	365
桑名市体育館	2F	1-2	玄関ホール	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	-	-	角形カバー付	-	28	4	20		12.5	333
桑名市体育館	2F	1-2	玄関ホール	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	2	4		24.0	365
桑名市体育館	2F	1-2	玄関ホール	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	パイプ吊	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	2F	2	廊下	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	28	28		12.5	333
桑名市体育館	2F	2	廊下	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	6	6		24.0	365
桑名市体育館	2F	2	廊下	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	2F	2	廊下	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	2F	2	廊下	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	通路	壁埋込	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	2F	3	管理事務室	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	連結器具(左用)	-	-	-	47	8	16		12.5	333
桑名市体育館	2F	3	管理事務室	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	連結器具(右用)	-	-	-	47	6	12		12.5	333
桑名市体育館	2F	3	管理事務室	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	連結器具(右用)/Ry付	-	-	-	47	2	4		12.5	333
桑名市体育館	2F	3	管理事務室	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	2	2		24.0	365
桑名市体育館	2F	4	事務室 1	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	-	-	パネル付	-	28	2	8		12.5	333
桑名市体育館	2F	4	事務室 1	埋込スクエア	4灯	FL20	-	-	Ry付	-	パネル付	-	28	2	8		12.5	333
桑名市体育館	2F	4	事務室 1	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	2	2		24.0	365
桑名市体育館	2F	5	会議室	埋込ベースライト	2灯	FLR110	-	-	-	-	ガード付	-	117	12	24		12.5	333
桑名市体育館	2F	5	会議室	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	3	3		24.0	365
桑名市体育館	2F	5	会議室	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	2	2		24.0	365
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		12.5	333
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	1		12.5	333
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	連結器具(左用)	-	パネル付	-	47	15	30		12.5	333
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	連結器具(右用)	-	パネル付	-	47	15	30		12.5	333
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	パネル付	-	47	1	2		12.5	333
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	連結器具(左用)/Ry付	-	パネル付	-	47	3	6		12.5	333
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	連結器具(右用)/Ry付	-	パネル付	-	47	3	6		12.5	333
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	2F	6	トレーニング室	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	2	2		24.0	365

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市体育館	2F	7	便所 1	半埋込器具	1灯	FL40	-		-	-	-	-	47	1	1		3.0	333
桑名市体育館	2F	7	便所 1	半埋込器具	1灯	FL40	-		Ry付	-	-	-	47	1	1		3.0	333
桑名市体育館	2F	7	便所 1	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	カバー付	28	3	3		3.0	333
桑名市体育館	2F	7	便所 1	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	-	54	2	2		3.0	333
桑名市体育館	2F	8	便所 2	半埋込器具	1灯	FL40	-		-	-	-	-	47	1	1		3.0	333
桑名市体育館	2F	8	便所 2	半埋込器具	1灯	FL40	-		Ry付	-	-	-	47	1	1		3.0	333
桑名市体育館	2F	8	便所 2	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	-	カバー付	28	3	3		3.0	333
桑名市体育館	2F	8	便所 2	ダウンライト	1灯	IL60	-	-	-	-	-	-	54	2	2		3.0	333
桑名市体育館	2F	9	更衣室 1	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	9	更衣室 1	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	9	更衣室 1	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿型	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	9	更衣室 1	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿型/Ry付	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	9	更衣室 1	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	2	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	10	更衣室 2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	10	更衣室 2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	10	更衣室 2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿型	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	10	更衣室 2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿型/Ry付	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	10	更衣室 2	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	2	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	11	倉庫 1	半埋込器具	2灯	FL40	-		Ry付	-	-	-	47	1	2		1.0	12
桑名市体育館	2F	11	倉庫 1	半埋込器具	2灯	FL40	-		-	-	-	電源別置 (IL20)	47	1	2		1.0	12
桑名市体育館	2F	12-1	倉庫 2	半埋込器具	2灯	FL40	-		Ry付	-	-	-	47	1	2		1.0	12
桑名市体育館	2F	12-1	倉庫 2	半埋込器具	2灯	FL40	-		-	-	-	電源別置 (IL20)	47	1	2		1.0	12
桑名市体育館	2F	12-2	【仮】階段下倉庫	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	1	1		1.0	12
桑名市体育館	2F	13-1	【仮】前室	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	1	1		4.0	333
桑名市体育館	2F	13-1	【仮】前室	コップ形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	-	-	36	2	2		4.0	333
桑名市体育館	2F	13-1	【仮】前室	半埋込器具	1灯	FL40	-		-	-	-	-	47	1	1		4.0	333
桑名市体育館	2F	13-1	【仮】前室	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	1	1		4.0	333
桑名市体育館	2F	13-2	【仮】部屋 1	半埋込器具	1灯	FL40	-		-	-	-	-	47	1	1		4.0	333
桑名市体育館	2F	13-2	【仮】部屋 1	半埋込器具	1灯	FL40	-		Ry付	-	-	-	47	1	1		4.0	333
桑名市体育館	2F	13-2	【仮】部屋 1	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	2	2		4.0	333

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市体育館	2F	13-3	【仮】部屋 2	半埋込器具	2灯	FL40	-		Ry付	-	-	-	47	1	2		4.0	333
桑名市体育館	2F	13-3	【仮】部屋 2	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	1	1		4.0	333
桑名市体育館	2F	14	廊下 2	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	11	11		12.5	333
桑名市体育館	2F	14	廊下 2	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	3	3		24.0	365
桑名市体育館	2F	14	廊下 2	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	4	8		12.5	333
桑名市体育館	2F	14	廊下 2	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	Ry付	-	-	-	28	1	2		12.5	333
桑名市体育館	2F	14	廊下 2	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	28	3	6		12.5	333
桑名市体育館	2F	14	廊下 2	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	2F	14	廊下 2	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	2F	14	廊下 2	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	通路	壁埋込	片面	-	28	3	3		24.0	365
桑名市体育館	2F	15-1	競技場	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面/ガード付	-	28	6	6		24.0	365
桑名市体育館	2F	15-2	【仮】器具庫 1	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	チェーン吊	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	2F	16	控室 1	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	333
桑名市体育館	2F	17	控室 2	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	333
桑名市体育館	2F	18	器具庫 2	笠付トラフ形ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	チェーン吊	-	-	47	2	4		1.0	333
桑名市体育館	2F	19	【仮】競技場前室	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	Ry付	-	-	-	28	1	1		1.0	333
桑名市体育館	2F	19	【仮】競技場前室	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	2F	19	【仮】競技場前室	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面/ガード付	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	2F	20	器具庫 3	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	3	3		1.0	333
桑名市体育館	2F	20	器具庫 3	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	Ry付	チェーン吊	-	-	47	1	1		1.0	333
桑名市体育館	2F	21	医務室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		3.0	333
桑名市体育館	2F	21	医務室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	47	1	2		3.0	333
桑名市体育館	2F	22	役員室	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用20	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	1	1		24.0	365
桑名市体育館	2F	22	役員室	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	5		12.5	333
桑名市体育館	2F	22	役員室	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	Ry付	-	-	-	28	1	5		12.5	333
桑名市体育館	2F	23	放送室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		12.5	333
桑名市体育館	2F	23	放送室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	47	1	2		12.5	333
桑名市体育館	2F	24	事務室 2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	2		12.5	333
桑名市体育館	2F	24	事務室 2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		12.5	333
桑名市体育館	2F	24	事務室 2	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	47	1	2		12.5	333

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市体育館	2F	25	外壁	ブラケット灯	1灯	IL40	-	-	-	-	デザイン器具	-	36	8	8		4.0	333
桑名市体育館	3F	1	ホール	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	3	3		12.5	333
桑名市体育館	3F	1	ホール	シーリングライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	2	2		12.5	333
桑名市体育館	3F	1	ホール	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	1	1		24.0	365
桑名市体育館	3F	1	ホール	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	3F	2	柔道場	直付下面開放	4灯	FL40	-	-	-	-	パネル付	-	47	32	128		12.5	333
桑名市体育館	3F	2	柔道場	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	角形	電池内蔵	3	6	6		12.5	333
桑名市体育館	3F	2	柔道場	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	Ry付	-	-	-	28	1	2		12.5	333
桑名市体育館	3F	2	柔道場	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	28	1	2		12.5	333
桑名市体育館	3F	2	柔道場	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	2		12.5	333
桑名市体育館	3F	2	柔道場	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	3F	2	柔道場	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	パイプ吊	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	3F	3	剣道場	直付下面開放	4灯	FL40	-	-	-	-	パネル付	-	47	35	140		12.5	333
桑名市体育館	3F	3	剣道場	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	角形	電池内蔵	3	8	8		12.5	333
桑名市体育館	3F	3	剣道場	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	3F	3	剣道場	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	パイプ吊	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	3F	4	【仮】前室	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	12	12		12.5	333
桑名市体育館	3F	4	【仮】前室	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	1	1		24.0	365
桑名市体育館	3F	4	【仮】前室	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	3F	5	【仮】倉庫	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		1.0	12
桑名市体育館	3F	5	【仮】倉庫	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	47	1	2		1.0	12
桑名市体育館	3F	6	教員室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		12.5	333
桑名市体育館	3F	6	教員室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿型	-	-	-	47	1	2		12.5	333
桑名市体育館	3F	6	教員室	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	1	1		12.5	333
桑名市体育館	3F	7	更衣室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	3F	7	更衣室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		1.0	333
桑名市体育館	3F	7	更衣室	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	防湿型	-	-	-	47	2	4		1.0	333
桑名市体育館	3F	7	更衣室	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	1	1		1.0	333
桑名市体育館	3F	8	【仮】部屋1	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4		4.0	333
桑名市体育館	3F	8	【仮】部屋1	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		4.0	333

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市体育館	3F	8	【仮】部屋1	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	2	2		4.0	333
桑名市体育館	3F	9	【仮】部屋2	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4		4.0	333
桑名市体育館	3F	9	【仮】部屋2	半埋込器具	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	1	2		4.0	333
桑名市体育館	3F	9	【仮】部屋2	ミラー灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	2	2		4.0	333
桑名市体育館	3F	10	廊下	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	18	18		12.5	333
桑名市体育館	3F	10	廊下	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	-	電池内蔵	3	2	2		24.0	365
桑名市体育館	3F	10	廊下	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	2	4		12.5	333
桑名市体育館	3F	10	廊下	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	Ry付	-	-	-	28	1	2		12.5	333
桑名市体育館	3F	10	廊下	半埋込器具	2灯	FL20	-	-	-	-	-	電源別置 (IL20)	28	2	4		12.5	333
桑名市体育館	3F	10	廊下	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	2	2		24.0	365
桑名市体育館	3F	11	観覧席	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	-	47	2	4		12.5	333
桑名市体育館	3F	11	観覧席	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	3	3		12.5	333
桑名市体育館	3F	11	観覧席	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	チェーン吊	-	-	47	6	6		12.5	333
桑名市体育館	3F	11	観覧席	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	2	4		24.0	365
桑名市体育館	3F	11	観覧席	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	8	8		24.0	365
桑名市体育館	3F	12	外壁	階段通路誘導灯	1灯	IL40	-	-	-	-	丸ブラケット形	電池内蔵	36	3	3		12.0	365
桑名市体育館	4F	1	ホール	ダウンライト	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	36	36		12.5	333
桑名市体育館	4F	1	ホール	埋込専用型非常灯	1灯	JE13	-	-	-	-	-	電源別置 (IL60)	3	4	4		24.0	365
桑名市体育館	4F	1	ホール	A級 誘導灯	2灯	FL40	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	47	1	2		24.0	365
桑名市体育館	4F	1	ホール	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	2	2		24.0	365
桑名市体育館	4F	1	ホール	埋込ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	電池内蔵	28	3	3		12.5	333
桑名市体育館	4F	2	アリーナ	バンクライト	1灯	MF1000+HID200+ NH400	-	-	光補償付/200V(JD1000 のみ)	吊下特殊パネルに設置	-	-	1,760	28	28		12.5	333
桑名市体育館	4F	2	アリーナ	高天井用非常灯	1灯	ヒームランプ75	-	-	-	吊下特殊パネルに設置	-	電源別置	75	28	28		24.0	365
桑名市体育館	4F	2	アリーナ	高天井照明	1灯	HID200	-	-	-	チェーン吊	セード付	-	230	25	25		12.5	333
桑名市体育館	4F	2	アリーナ	高天井用非常灯	1灯	ヒームランプ75	-	-	-	チェーン吊	セード付	電源別置	75	25	25		24.0	365
桑名市体育館	1-3F	K-1	階段室 1	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	電池内蔵	47	5	5		12.5	333
桑名市体育館	1-3F	K-1	階段室 1	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	1-2F	K-2	階段 1	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	-	-	角形カバー付	-	28	1	5		12.0	365
桑名市体育館	1-2F	K-2	階段 1	直付シーリング	1灯	IL75	-	-	-	-	-	-	75	3	3		12.0	365
桑名市体育館	2-3F	K-3	階段室 2	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	Ry付	-	-	電池内蔵	47	1	1		12.5	333

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市体育館	2-3F	K-3	階段室 2	B級BL形 誘導灯	1灯	FL20	-	-	避難口(非常口)	直付	片面	-	28	1	1		24.0	365
桑名市体育館	1-3F	K-4	屋外階段 1	階段通路誘導灯	1灯	IL40	-	-	-	-	丸ブラケット形	電池内蔵	36	2	2		12.0	365
桑名市体育館	1-3F	K-5	屋外階段 2	階段通路誘導灯	1灯	IL40	-	-	-	-	丸ブラケット形	電池内蔵	36	1	1		12.0	365
桑名市体育館	1-3F	K-6	屋外階段 3	階段通路誘導灯	1灯	IL40	-	-	-	-	丸ブラケット形	電池内蔵	36	2	2		12.0	365
桑名市体育館	2-4F	K-7	屋外階段 4	階段通路誘導灯	1灯	IL40	-	-	-	-	丸ブラケット形	電池内蔵	36	1	1		12.0	365

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市多度 体育センター	-	1	街路灯	街路灯	1灯	HF300	-	Φ140	-	-	丸グローブ型	-	330	5	5	H=4.5m	4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	1	軒下 1	シーリングライト	1灯	FCL30	-	-	-	-	角形カバー付	-	34	1	1		4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	1	軒下 1	ウォールライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	1	軒下 1	直付シーリング	1灯	ビームランプ75	-	-	-	-	-	-	75	3	3		4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	2	軒下 2	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1		4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	2	軒下 2	ウォールライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	2	軒下 2	直付シーリング	1灯	ビームランプ75	-	-	-	-	-	-	75	3	3		4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	3	ポンプ室	小形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	モ子形	-	36	1	1		1.0	12
桑名市多度 体育センター	1F	4	ポーチ	シーリングライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	直管形カバー付	-	47	3	3		4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	4	ポーチ	ウォールライト	2灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	-	28	1	2		4.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	4	ポーチ	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	1F	5	玄関	埋込スクエア	1灯	FCL30	-	-	-	-	パネル付	-	34	4	4		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	5	玄関	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	1F	6	ロビー	埋込ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	パネル付	-	47	12	24		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	6	ロビー	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	カバー付	電池内蔵	3	3	3		24.0	365
桑名市多度 体育センター	1F	7	廊下 1	シーリングライト	1灯	FCL30	-	-	-	-	角形カバー付	-	34	3	3		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	7	廊下 1	埋込専用型非常灯	1灯	非常灯用40	-	-	-	-	カバー付	電池内蔵	3	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	1F	7	廊下 1	階段通路誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	電池内蔵	28	1	1		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	8	湯沸室	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	8	湯沸室	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	1F	9	相談室	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		3.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	9	相談室	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	1F	10	ミーティング室	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	6	12		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	10	ミーティング室	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	1F	11	女子更衣室	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		1.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	11	女子更衣室	コップ形シーリングラ イト	1灯	IL40	-	-	防水型	-	-	-	36	1	1		1.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	11	女子更衣室	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	1F	12	男子更衣室	逆富士ベースライト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		1.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	12	男子更衣室	コップ形シーリングラ イト	1灯	IL40	-	-	防水型	-	-	-	36	3	3		1.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	12	男子更衣室	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市多度 体育センター	1F	13	廊下 2	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	14	便所	小形シーリングライト	1灯	IL40	-	-	-	-	モチ形	-	36	1	1		3.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	15	女子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	2	2		3.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	15	女子便所	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	PS付	-	カバー付	-	13	3	3		3.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	16	男子便所	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	2	2		3.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	16	男子便所	ミラー灯	1灯	FL10	-	-	PS付	-	カバー付	-	13	2	2		3.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	17	器具庫	笠付トラフ形ベースラ イト	1灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	3	3		1.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	18	管理事務室	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	4	8		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1F	18	管理事務室	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	2	2		24.0	365
桑名市多度 体育センター	2F	1	廊下	逆富士ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	5	5		4.0	357
桑名市多度 体育センター	2F	1	廊下	シーリングライト	1灯	FCL30	-	-	-	-	角形カバー付	-	34	1	1		4.0	357
桑名市多度 体育センター	2F	1	廊下	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	2	2		24.0	365
桑名市多度 体育センター	2F	1	廊下	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	2F	2	研修室	シーリングライト	5灯	FL20	-	-	-	-	角形カバー付	-	28	4	20		13.0	357
桑名市多度 体育センター	2F	2	研修室	シーリングライト	1灯	FCL30	-	-	-	-	角形カバー付	-	34	1	1		13.0	357
桑名市多度 体育センター	2F	2	研修室	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365
桑名市多度 体育センター	2F	3	放送室	逆富士ベースライト	2灯	FLR40	-	-	-	-	-	-	47	2	4		13.0	357
桑名市多度 体育センター	2F	4	体育室	高天井照明	1灯	NH250	-	-	200V	チェーン吊	ガード付	-	300	5	5		13.0	357
桑名市多度 体育センター	2F	4	体育室	高天井照明	1灯	HID400	-	-	200V	チェーン吊	ガード付	-	433	23	23		13.0	357
桑名市多度 体育センター	2F	4	体育室	階段通路誘導灯	1灯	FL20	-	-	-	-	カバー付	電池内蔵	28	4	4		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1-2F	K-1	階段室	逆富士ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	2		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1-2F	K-1	階段室	シーリングライト	1灯	FCL30	-	-	-	-	角形カバー付	-	34	1	1		13.0	357
桑名市多度 体育センター	1-2F	K-1	階段室	直付専用型非常灯	1灯	JE9	-	-	-	-	-	電池内蔵	2	1	1		24.0	365

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	1	駐車場	街路灯	1灯	HQI250	-	ポール先端φ76.3、上段125×40、下段□150	灯具:アルミ製/アーム:耐候性鋼材/1灯用	-	アーム形	-	250	2	2	H=6.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	1	駐車場	街路灯	1灯	HQI250	-	ポール先端φ76.3、上段125×40、下段□150	灯具:アルミ製/アーム:耐候性鋼材/2灯用	-	アーム形	-	250	14	14	H=6.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	2	街路灯	街路灯	1灯	HQI250	-	ポール先端φ76.3、上段125×40、下段□150	灯具:アルミ製/アーム:耐候性鋼材/2灯用	-	アーム形	-	250	14	14	H=4.5m	3.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	2	街路灯	道路灯	1灯	HF400	-	□125	車道側灯具/定電力安定器/材質:アルミ	-	アーム形	-	435	3	3	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	2	街路灯	道路灯	1灯	HF400	-	-	-	-	アーム形	-	435	1	1	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	3	踏込 1	庭園灯	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	-	26	2	2		4.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	4	テラス	庭園灯	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	-	26	2	2		4.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	5	ポーチ	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	8	8		4.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	6	踏込 2	庭園灯	1灯	FDL18	-	-	-	-	-	-	26	3	3		4.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	7	風除室	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	4	4		4.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	7	風除室	埋込専用型非常灯	1灯	JE30	-	-	-	-	-	電池内蔵	4	1	1		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	8	ホール	ブラケット灯	1灯	HQI70	-	-	-	-	デザイン器具	-	70	3	3		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	8	ホール	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	3	3		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	8	ホール	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	避難口	壁直付	片面	-	13	1	1		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	8	ホール	埋込専用型非常灯	1灯	JE30	-	-	-	-	-	電池内蔵	4	1	1		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	9	ロビー	ユニバーサルダウンライト	1灯	JD85	-	-	可動型/ビーム角10°	-	-	-	85	4	4		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	9	ロビー	ブラケット灯	1灯	IL60	-	-	-	-	デザイン器具	-	54	12	12		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	9	ロビー	ブラケット灯	1灯	HQI70	-	-	-	-	デザイン器具	-	70	2	2		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	9	ロビー	特殊器具	8灯	ミニハロゲン75	-	-	アトリウムライト	-	-	-	75	1	8		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	10	厨房	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	10	厨房	逆富士ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	10	厨房	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	防水型	-	-	-	47	1	1		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	11	機械室	笠付トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	ガード付	-	47	3	3		1.0	12
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	12	倉庫	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	50
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	13	事務室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	連結器具(左用)	-	-	-	47	6	12		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	13	事務室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	連結器具(右用)	-	-	-	47	6	12		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	13	事務室	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	3	3		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	13	事務室	埋込専用型非常灯	1灯	JE30	-	-	-	-	-	電池内蔵	4	1	1		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	14	医務室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	14	医務室	流し元灯	1灯	FL20	-	-	PS付	-	パネル付	-	28	1	1		3.0	306

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	15	湯沸室 1	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	16	脱衣室・シャワー室	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	17	ロッカー室 1	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	18	ロッカー室 2	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	19	廊下	直付下面開放	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	19	廊下	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	11	11		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	19	廊下	埋込専用型非常灯	1灯	JE30	-	-	-	-	-	電池内蔵	4	3	3		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	19	廊下	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	避難口	壁直付	片面	-	13	1	1		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	20	会議室	埋込スクエア	3灯	FPL36	-	-	-	-	ルーバー付	-	44	6	18		5.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	21	身障者更衣室	埋込ベースライト	2灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	21	身障者更衣室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	4		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	22	脱衣室	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	23	シャワー室	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	24	身障者便所	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	2	2		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	25	化粧室 1	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	25	化粧室 1	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	インバータ	-	-	-	47	1	1		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	25	化粧室 1	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	3	3		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	26	男子便所	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	3	3		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	27	化粧室 2	トラフ形ベースライト	1灯	FL20	-	-	-	-	-	-	28	1	1		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	27	化粧室 2	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	インバータ	-	-	-	47	1	1		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	27	化粧室 2	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	3	3		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	28	女子便所	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	28	女子便所	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	2	2		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	29	管理倉庫	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	連結器具(左用)	-	-	-	47	6	12		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	29	管理倉庫	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	連結器具(右用)	-	-	-	47	6	12		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	30	湯沸室 2	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	31	便所	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	32	更衣室	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	33	休憩室	埋込ベースライト	2灯	FL40	-	-	-	-	パネル付	-	47	3	6		3.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	1F	34	外壁	ブラケット灯	1灯	FCL30	-	-	防雨型	-	丸形カバー付	-	34	6	6		4.0	306

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	1	吹抜	高天井ダウンライト	1灯	HF400	-		リフター付/サイドライティング	-	角形	-	435	8	8		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	1	吹抜	埋込専用型非常灯	1灯	JE30	-	-	リフター付/高天井用	-	-	電池内蔵	4	2	2		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	2-1	廊下 1	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	12	12		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	2-1	廊下 1	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	避難口	天井埋込	両面	-	13	1	1		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	2-1	廊下 1	埋込専用型非常灯	1灯	JE30	-	-	-	-	-	電池内蔵	4	4	4		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	2-2	廊下 2	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	1	1		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	3-1	談話コーナー	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	インバータ	-	-	-	47	32	32		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	3-1	談話コーナー	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	14	14		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	3-1	談話コーナー	C級 誘導灯	1灯	FL10	-	-	避難口	天井埋込	両面	-	13	1	1		24.0	365
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	3-2	EPS	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	12
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	4	倉庫	逆富士ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	5	トレーニングコーナー	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	インバータ	-	-	-	47	32	32		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	5	トレーニングコーナー	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	14	14		12.5	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	6	更衣室 1	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	4	4		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	6	更衣室 1	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	インバータ	-	-	-	47	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	6	更衣室 1	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	3	3		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	7	便所 1	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	8	シャワー室 1	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	9	シャワー室 2	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	10	更衣室 2	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	4	4		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	10	更衣室 2	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	インバータ	-	-	-	47	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	10	更衣室 2	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	3	3		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	11	便所 2	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	12	シャワー室 3	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	13	シャワー室 4	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	14	更衣室 3	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	6	6		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	14	更衣室 3	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	インバータ	-	-	-	47	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	14	更衣室 3	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	4	4		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	15	便所 3	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	16	シャワー室 5	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	17	シャワー室 6	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	18	シャワー室 7	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	19	更衣室 4	埋込ベースライト	1灯	FL40	-	-	-	-	-	-	47	6	6		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	19	更衣室 4	トラフ形ベースライト	1灯	FL40	-	-	インバータ	-	-	-	47	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	19	更衣室 4	ダウンライト	1灯	FDL27	-	-	-	-	-	-	34	4	4		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	20	便所 4	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	1	1		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	21	シャワー室 8	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	22	シャワー室 9	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園クラブハウス	2F	23	シャワー室 10	ダウンライト	1灯	FML(FWL)13	-	-	防湿型	-	パネル付	-	18	2	2		1.0	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	1	街路灯	街路灯	1灯	HQ1250	-	ポール先端φ76.3、上段125×40、下段□150	灯具:アルミ製/アーム:耐候性鋼材/1灯用	-	アーム形	-	250	5	5	H=4.5m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	2	照明灯 1	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	1	1	H=7.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	3	照明灯 2	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=7.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	4	照明灯 3	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	1	1	H=7.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	5	照明灯 4	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	6	照明灯 5	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	6	照明灯 5	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	7	照明灯 6	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=7.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	8	照明灯 7	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=7.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	9	照明灯 8	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	9	照明灯 8	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	10	照明灯 9	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	11	照明灯 10	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	12	照明灯 11	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	12	照明灯 11	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	13	照明灯 12	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=8.0m	3.5	306

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	14	照明灯 13	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	1	1	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	15	照明灯 14	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	16	照明灯 15	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	1	1	H=8.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	17	照明灯 16	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	18	照明灯 17	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	19	照明灯 18	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	20	照明灯 19	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	21	照明灯 20	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	21	照明灯 20	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/ 取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	22	照明灯 21	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	23	照明灯 22	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	24	照明灯 23	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	24	照明灯 23	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/ 取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	25	照明灯 24	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	26	照明灯 25	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	中角形/耐塩耐食型/定電力安定器	-	パネル付	-	1,090	13	13	H=21.7m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	27	照明灯 26	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	中角形/耐塩耐食型/定電力安定器	-	パネル付	-	1,090	13	13	H=21.7m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	28	照明灯 27	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	中角形/耐塩耐食型/定電力安定器	-	パネル付	-	1,090	10	10	H=21.7m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	29	照明灯 28	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	中角形/耐塩耐食型/定電力安定器	-	パネル付	-	1,090	10	10	H=21.7m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	30	照明灯 29	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	31	照明灯 30	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	32	照明灯 31	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	33	照明灯 32	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	34	照明灯 33	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/ 材質:SUS又は耐候性鋼材/ 定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	34	照明灯 33	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	35	照明灯 34	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	36	照明灯 35	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	37	照明灯 36	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	37	照明灯 36	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	38	照明灯 37	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	39	照明灯 38	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	39	照明灯 38	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	40	照明灯 39	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	40	照明灯 39	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	41	照明灯 40	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	41	照明灯 40	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	42	照明灯 41	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	43	照明灯 42	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	43	照明灯 42	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	44	照明灯 43	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=10.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	45	照明灯 44	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	46	照明灯 45	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	46	照明灯 45	殺虫器	2灯	FL30	-	-	材質:SUS又は耐候性鋼材/取付金具(SUS)付	-	-	-	30	1	2		3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	47	照明灯 46	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	4	4	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	48	照明灯 47	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	49	照明灯 48	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=11.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園テニスコート	1F	50	照明灯 49	角形投光器	1灯	MT1000	-	-	テニスコート専用投光器/材質:SUS又は耐候性鋼材/定電力安定器	-	-	-	1,000	2	2	H=11.0m	3.5	306

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市総合運動公園陸上トラック	1F	1	陸上トラック 1	丸形投光器	1灯	MF1000	-	Φ585	一般型(耐塩耐食型)/狭角型/シリカプライト反射鏡/安定器:定電力型(200V)	-	強化ガラスパネル付	-	1,090	2	2	H=13.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園陸上トラック	1F	2	陸上トラック 2	丸形投光器	1灯	MF1000	-	Φ585	一般型(耐塩耐食型)/狭角型/シリカプライト反射鏡/安定器:定電力型(200V)	-	強化ガラスパネル付	-	1,090	2	2	H=13.0m	3.5	306
桑名市総合運動公園屋外	-	-	外周	丸形投光器	1灯	MF1000	-	Φ585	一般型(耐塩耐食型)/狭角型/シリカプライト反射鏡/安定器:定電力型(200V)	-	強化ガラスパネル付	-	1,090	4	4		3.5	306
桑名市総合運動公園屋外	-	-	外周	街路灯	1灯	HID200	-	-	-	-	-	-	230	27	27		3.5	306

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
九華公園野球場	-	1	【仮】部屋1	トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	防水型	-	カバー付	-	47	1	1		4.0	229
九華公園野球場	-	2	【仮】部屋2	トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	防水型	-	カバー付	-	47	3	3		4.0	229
九華公園野球場	-	3	【仮】部屋3	トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	防水型	-	カバー付	-	47	1	1		4.0	229
九華公園野球場	-	4	【仮】部屋4	トラフ形ベースライト	1灯	FLR40	-	-	防水型	-	カバー付	-	47	2	2		4.0	229
九華公園野球場	-	5	照明塔1	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	19	19	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	5	照明塔1	丸形投光器	1灯	MF1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	2	2	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	5	照明塔1	電撃殺虫器	1灯	FL20	-	-	-	-	ガード付	-	28	1	1	H=9.0m	3.5	229
九華公園野球場	-	6	照明塔2	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	19	19	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	6	照明塔2	丸形投光器	1灯	MF1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	2	2	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	6	照明塔2	電撃殺虫器	1灯	FL20	-	-	-	-	ガード付	-	28	1	1	H=9.0m	3.5	229
九華公園野球場	-	7	照明塔3	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	19	19	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	7	照明塔3	丸形投光器	1灯	MF1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	2	2	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	7	照明塔3	電撃殺虫器	1灯	FL20	-	-	-	-	ガード付	-	28	1	1	H=9.0m	3.5	229
九華公園野球場	-	8	照明塔4	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	19	19	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	8	照明塔4	丸形投光器	1灯	MF1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	2	2	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	8	照明塔4	電撃殺虫器	1灯	FL20	-	-	-	-	ガード付	-	28	1	1	H=9.0m	3.5	229
九華公園野球場	-	9	照明塔5	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	19	19	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	9	照明塔5	丸形投光器	1灯	MF1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	2	2	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	9	照明塔5	電撃殺虫器	1灯	FL20	-	-	-	-	ガード付	-	28	1	1	H=9.0m	3.5	229
九華公園野球場	-	10	照明塔6	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	19	19	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	10	照明塔6	丸形投光器	1灯	MF1000	-	-	耐塩/200V/安定器	-	前面強化ガラス	-	1,090	2	2	H=19.5m	3.5	229
九華公園野球場	-	10	照明塔6	電撃殺虫器	1灯	FL20	-	-	-	-	ガード付	-	28	1	1	H=9.0m	3.5	229
九華公園野球場	-	11	街路灯	街路灯	1灯	HF300	-	ポール寸法上部Φ82、下部Φ140	安定器内蔵	-	陣笠タイプ	-	330	1	1	H=4.3m	3.5	229

建物名	階数	積算 図面 番号	部屋名	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	消費電力	器具台数	ランプ本数	仮設必要箇所	点灯時間	稼働日数
													W/本	台	本	器具高さ	/日	/年
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	1	照明塔A	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	250V	-	内面アルプライト処理/前 面強化ガラス付	-	1,090	18	18	H=19.0m	3.5	200
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	1	照明塔A	殺虫灯	2灯	FL20	-	-	200V	-	-	-	28	1	2	H=13.0m	3.5	200
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	2	照明塔B	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	250V	-	内面アルプライト処理/前 面強化ガラス付	-	1,090	18	18	H=19.0m	3.5	200
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	2	照明塔B	殺虫灯	2灯	FL20	-	-	200V	-	-	-	28	1	2	H=13.0m	3.5	200
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	3	照明塔C	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	250V	-	内面アルプライト処理/前 面強化ガラス付	-	1,090	18	18	H=19.0m	3.5	200
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	3	照明塔C	殺虫灯	2灯	FL20	-	-	200V	-	-	-	28	1	2	H=13.0m	3.5	200
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	4	照明塔D	丸形投光器	1灯	M1000	-	-	250V	-	内面アルプライト処理/前 面強化ガラス付	-	1,090	18	18	H=19.0m	3.5	200
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	4	照明塔D	殺虫灯	2灯	FL20	-	-	200V	-	-	-	28	1	2	H=13.0m	3.5	200
桑名市多度ア イリスパーク 球場	-	5	園路灯	街路灯	1灯	MT70	-	ポール上段Φ89.1/中段 Φ139.8/下段Φ200	200V	-	丸グローブ型/上部ミラー 加工	-	70	14	14	H=4.5m	3.5	200