

競技エリア照明 照度要件

N o	施設名	照度検証エリア	既設推定	L E D 提案	
			平均照度	平均照度	JIS照度区分
1	桑名市体育館	アリーナ	583 [lx]	[lx]	バレー・バスケ Ⅱ
2	桑名市多度体育センター	アリーナ	358[lx]	[lx]	バレー・バスケ Ⅲ
3	桑名市総合運動公園	テニスコート（Ⅰ）	387[lx]～606[lx]	[lx]～ [lx]	テニス屋外 Ⅱ
		テニスコート（Ⅱ）	387[lx]～606[lx]	[lx]～ [lx]	テニス屋外 Ⅱ
		陸上トラック 既設4灯→L E D化8灯	3.2 [lx]	[lx]	－
4	九華公園野球場	野球場	内野 508 [lx] 外野 420 [lx]	内野 [lx] 外野 [lx]	軟式野球 Ⅱ
5	桑名市多度アイリスパーク球場	野球場	内野 293 [lx] 外野 151 [lx]	内野 [lx] 外野 [lx]	軟式野球 Ⅲ

※ L E D 提案は、別紙条件にて照度分布図にて提出する事