

別記様式第1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
令和 ○年 ○月 ○日		
桑名市消防長 殿		
届出者		
住 所 <u>三重県桑名市○○町○○番地</u>		
氏 名 <u>桑名太郎</u>		
電話番号 <u>○○○○-○○-○○○</u>		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。		
記		
防火対象物	所在地	三重県桑名市○○町○○番地
	名称	桑名消防アパート
	用途	(5) 項口 (共同住宅)
	規模	地上 2階 地下 階 延べ面積 ○○○. ○m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等	消火器具	
※受付欄	※経過欄	※備考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。
- 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。
- 4 ※印欄は、記入しないこと。

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その1)

名 称	桑名消防アパート		防 火 管 理 者	※該当が無ければ空白	
所 在 地	三重県桑名市〇〇町〇〇番地		点検実施 責 任 者	桑 名 太 郎	
点検種別	機器点検 備等設置維持計画による 点検)	総合点検・(設 備等設置維持計画による 点検)	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日 ※点検実施日を記入	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不良内容			
消 火 器 具	良・不良	粉末消火器1本 本体容器の腐食 (1F廊下)	廃棄処分し、粉末消火器 1本を補充した。 (〇月〇日)	※点検に立ち会った者 がいる場合は記入	
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				
	良・不良				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 点 検 票														
名 称	桑名消防アパート						防 火 管 理 者	※前頁参照						
所 在	三重県桑名市〇〇町〇〇番地						立 会 者	※前頁参照						
点検種別	機 器 点 検		点検年月日	令和 〇年 〇月 〇日			※点検実施日を記入							
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL							
	桑 名 太 郎			住所										
点 検 項 目			点 検 結 果						措 置 内 容					
			消 火 器 の 種 別									判 定	不 良 内 容	
			A	B	C	D	E	F						
機 器 点 検														
設 置 状 況	設 置 場 所	○						○						
	設 置 間 隔	○						○						
	適 応 性	○						○						
	耐 震 措 置	/						/						
表 示 ・ 標 識		○						○						
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	①						⊗	1F廊下 本体容器の腐食		取替え済み			
	安 全 栓 の 封	○						○						
	安 全 栓	○						○						
	使 用 済 みの 表 示 装 置	/						/						
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等	○						○						
	キ ャ ッ プ	○						○						
	ホ ー ス	○						○						
	ノ ズ ル ・ ホ ー ン ・ ノ ズ ル 栓	○						○						
	指 示 圧 力 計	○						○						
	圧 力 調 整 器	/						/						
	安 全 弁	/						/						
	保 持 装 置	/						/						
	車 輪 (車 載 式)	/						/						
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)	/						/							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 1

消火器具 (その 2)

消火器 の 内 部 等 ・ 機 能	本・ 体 内 容 筒 器 等	本 体 容 器																			
		内 筒 等																			
		液 面 表 示																			
	消薬 火剤	性 状																			
		消 火 薬 剤 量																			
	加 圧 用 ガ ス 容 器																				
	カ ッ タ ー ・ 押 し 金 具																				
	ホ ー ス																				
	開 閉 式 ノ ズ ル ・ 切 替 式 ノ ズ ル																				
	指 示 圧 力 計																				
	使 用 済 み の 表 示 装 置																				
	圧 力 調 整 器																				
	安 全 弁 ・ 減 圧 孔 (排圧栓を含む。)																				
	粉 上 り 防 止 用 封 板																				
	パ ッ キ ン																				
サイホン管・ガス導入管																					
ろ 過 網																					
放 射 能 力																					
消 火 器 の 耐 圧 性 能																					
簡 易 用 消 具	外 形	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	水 量 等	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
備 考	1 1F廊下の粉末消火器(1本)の本体容器が腐食のため廃棄処分し、同型の消火器(1本)を補充した。(〇月〇日)																				
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名													
器 種 名	設 置 数	点 検 数	合 格 数	要 修 理 数	廃 棄 数																
粉末(蓄圧式)	5	5	4		1(取替え済み)																

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 3 判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。