

埋立最終処分場 埋立浸出水ダイオキシン毒性等量検査(年1回検査)

令和5年度

| |
|-------------------------------|
| 検査地点(地下C地点) TEF [pg-TEQ/L] |
| 0.032 |

※基準値 1pg-TEQ/L