

埋立最終処分場 埋立浸出水ダイオキシン毒性等量検査(年1回検査)

平成29年度

検査地点(No.3) TEF [pg-TEQ/L]	検査地点(No.4) TEF [pg-TEQ/L]
0.030	0.048

※基準値 1pg-TEQ/L