

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		町屋系統
		城南神社
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	81
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	100
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		12.7
遊離残留塩素 [mg/L]		0.44

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水	給水栓水
		町屋系統	町屋系統
		桑名市修徳 まちづくり拠点施設	柿安 コミュニティパーク
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001	< 0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001	< 0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.7	6.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	80	73
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	100	100
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 []		14.9	15.7
遊離残留塩素 [mg/L]		0.41	0.40

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・南部系統	立田・太平地区 農業集落排水 処理施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.001	
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002	
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.004	
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001	
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.7	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	73	
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	97	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 []		15.2	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.41	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・南部系統	
		平群神社	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10	
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.003	
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002	
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.007	
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002	
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	8.1	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	42	
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	71	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.6	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 []		13.0	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.45	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・西部系統	
		おがわら公園	
1 一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌		検出されないこと	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	0.001
24 ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
26 臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003
28 トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001
30 ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
38 塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	[mg/L]	300 mg/L以下	73
40 蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	94
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	[mg/L]	3 mg/L以下	0.4
47 pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.4
48 味		異常でないこと	異常なし
49 臭気		異常でないこと	異常なし
50 色度	[度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度	[度]	2 度以下	< 0.1
水温	[]		16.4
遊離残留塩素	[mg/L]		0.33

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		桑名・西部系統
		上野浄水場
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.003
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.007
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	63
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	96
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		15.4
遊離残留塩素 [mg/L]		0.34

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・北部系統	多度・中部系統
		北猪飼集会所	多度4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.7	3.7
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	58	58
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.9
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
水温 []		14.6	16.3
遊離残留塩素 [mg/L]		0.45	0.48

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・南部系統	
		大鳥居農村公園	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	< 0.05	
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06	
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002	
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001	
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001	
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001	
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001	
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003	
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.001	
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001	
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008	
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.3	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	28	
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	97	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2	
48 味	異常でないこと	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	
水温 []		14.9	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.45	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		古野系統
		古野地区 浄化センター
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.002
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	< 0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.2
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		13.8
遊離残留塩素 [mg/L]		0.34

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		美鹿系統
		美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	< 0.05
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.004
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	< 0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.006
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	< 0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.5
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	< 0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.7
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		12.9
遊離残留塩素 [mg/L]		0.33

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	給水栓水
		長島・中部系統
		伊曾島 まちづくり拠点施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	< 0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	< 0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.008
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	< 0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	< 0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.013
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.006
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	< 0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	< 0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	0.03
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.0
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.8
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	1.1
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
水温 []		15.3
遊離残留塩素 [mg/L]		0.31

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	原水	
		町屋系統	桑名・南部系統
		上野浄水場着水井	南部水源地1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	2	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.4	8.9
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2	6.6
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
水温 []		14.6	19.4

検査項目	水質基準	原水
		桑名・西部系統
		西部水源地1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	< 0.01
37 マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05 mg/L以下	< 0.001
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.3
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0
48 味	異常でないこと	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0
水温 []		18.0

検査項目	水質基準	原水			
		多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統
		多度1号井	多度2号井	多度4-1号井	多度4-2号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	検出されず	検出されず	3	検出されず
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.4	3.5	3.4	3.4
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.8	7.0	6.6	6.7
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
水温 []		16.8	16.1	18.8	19.0

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和5年12月分

検査項目	水質基準	原水	原水
		古野系統	美鹿系統
		古野浄水場 着水井	美鹿浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	29	34
2 大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.1	3.2
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.6	0.6
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50 色度 [度]	5 度以下	1.8	2
51 濁度 [度]	2 度以下	0.2	0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
水温 []		12.2	10.3