

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		町屋系統
		城南神社
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	8.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	72
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	120
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		10.0
遊離残留塩素 [mg/L]		0.6

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水	給水栓水
		町屋系統	町屋系統
		桑名市修徳 まちづくり拠点施設	柿安 コミュニティパーク
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001	<0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	8.1	7.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	72	67
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	110	110
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
水温 []		12.0	11.6
遊離残留塩素 [mg/L]		0.4	0.5

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		桑名・南部系統
		立田・太平地区 農業集落排水 処理施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	8.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	69
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	120
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		12.0
遊離残留塩素 [mg/L]		0.5

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		桑名・南部系統
		平群神社
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.005
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	10.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	41
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	93
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		11.0
遊離残留塩素 [mg/L]		0.5

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		桑名・西部系統
		おがわら公園
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	69
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	100
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		12.9
遊離残留塩素 [mg/L]		0.5

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		桑名・西部系統
		上野浄水場
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	68
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	100
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		12.2
遊離残留塩素 [mg/L]		0.4

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水	給水栓水
		多度・北部系統	多度・中部系統
		北猪飼集会所	多度4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.8	3.8
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	57	56
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
水温 []		12.1	15.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.4	0.5

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		多度・南部系統
		大鳥居農村公園
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300 mg/L以下	28
40 蒸発残留物 [mg/L]	500 mg/L以下	99
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		11.3
遊離残留塩素 [mg/L]		0.3

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		古野系統
		古野地区 浄化センター
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.004
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.1
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		11.2
遊離残留塩素 [mg/L]		0.3

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		美鹿系統
		美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.003
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.004
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.5
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		7.8
遊離残留塩素 [mg/L]		0.4

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

検 査 項 目	水 質 基 準	給水栓水
		長島・中部系統
		伊曽島
		まちづくり拠点施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
21 塩素酸 [mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
22 クロロ酢酸 [mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
23 クロロホルム [mg/L]	0.06 mg/L以下	0.004
24 ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
25 ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
26 臭素酸 [mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
27 総トリハロメタン [mg/L]	0.1 mg/L以下	0.010
28 トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
29 ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004
30 ブロモホルム [mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
31 ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	10.4
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.7
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 []		12.6
遊離残留塩素 [mg/L]		0.5

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水	原水	原水
		町屋系統	町屋系統	町屋系統	桑名・南部系統
		上野浄水場 着水井	額田水源 1号井	額田水源 2号井	南部水源地 1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7	6	6	9
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.1	6.9	6.8
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<1	<1	<1	<1
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		11.4	16.6	18.7	16.8

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統
		西部水源地 1号井	西部水源地 2号井	西部水源地 3号井	西部水源地 4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	4	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6	6	6	7
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.0	7.0	7.3
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<1	<1	<1	<1
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		12.0	14.1	14.8	11.5

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水	原水	原水
		桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統	桑名・西部系統
		西部水源地 5号井	西部水源地 6号井	西部水源地 7号井	西部水源地 8号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6	6	6	6
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.5	6.9	6.9
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<1	<1	<1	<1
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		13.2	11.0	15.0	14.6

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年3月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水	原水	原水
		多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統
		多度1号井	多度2号井	多度4-1号井	多度4-2号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	2	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4	3	3	3
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.1	6.8	7.0
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<1	<1	<1	<1
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0	0
水温 []		17.3	16.2	18.1	18.1

検 査 項 目	水 質 基 準	原水	原水	原水
		多度・南部系統	古野系統	美鹿系統
		多度8号井	古野浄水場 着水井	美鹿浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	36	26
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3	3	3
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.8	7.7
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<1	<1	1
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0	0
水温 []		18.1	8.9	5.8