

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

| 検 査 項 目       |                              | 水 質 基 準        | 給水栓水      | 給水栓水               | 給水栓水            | 給水栓水                      |
|---------------|------------------------------|----------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------------------|
|               |                              |                | 町屋系統      | 町屋系統               | 町屋系統            | 桑名・南部系統                   |
|               |                              |                | 城南神社      | 桑名市修徳<br>まちづくり拠点施設 | 柿安<br>コミュニティパーク | 立田・太平地区<br>農業集落排水<br>処理施設 |
| 1             | 一般細菌 [CFU/mL]                | 100 CFU/mL以下   | 0         | 0                  | 0               | 0                         |
| 2             | 大腸菌                          | 検出されないこと       | 不検出       | 不検出                | 不検出             | 不検出                       |
| 3             | カドミウム及びその化合物 [mg/L]          | 0.003 mg/L以下   | <0.0003   | <0.0003            | <0.0003         | <0.0003                   |
| 4             | 水銀及びその化合物 [mg/L]             | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005  | <0.00005           | <0.00005        | <0.00005                  |
| 5             | セレン及びその化合物 [mg/L]            | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 6             | 鉛及びその化合物 [mg/L]              | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 7             | ヒ素及びその化合物 [mg/L]             | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 8             | 六価クロム化合物 [mg/L]              | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002             | <0.002          | <0.002                    |
| 9             | 亜硝酸態窒素 [mg/L]                | 0.04 mg/L以下    | <0.004    | <0.004             | <0.004          | <0.004                    |
| 10            | シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]       | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 11            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]         | 10 mg/L以下      | 0.76      | 0.75               | 0.86            | 0.78                      |
| 12            | フッ素及びその化合物 [mg/L]            | 0.8 mg/L以下     | 0.08      | 0.09               | 0.10            | 0.10                      |
| 13            | ホウ素及びその化合物 [mg/L]            | 1.0 mg/L以下     | 0.01      | 0.01               | 0.01            | 0.01                      |
| 14            | 四塩化炭素 [mg/L]                 | 0.002 mg/L以下   | <0.0002   | <0.0002            | <0.0002         | <0.0002                   |
| 15            | 1,4-ジオキサン [mg/L]             | 0.05 mg/L以下    | <0.005    | <0.005             | <0.005          | <0.005                    |
| 16            | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L] | 0.04 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 17            | ジクロロメタン [mg/L]               | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 18            | テトラクロロエチレン [mg/L]            | 0.01 mg/L以下    | <0.0005   | <0.0005            | <0.0005         | <0.0005                   |
| 19            | トリクロロエチレン [mg/L]             | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 20            | ベンゼン [mg/L]                  | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 21            | 塩素酸 [mg/L]                   | 0.6 mg/L以下     | <0.06     | <0.06              | <0.06           | <0.06                     |
| 22            | クロロ酢酸 [mg/L]                 | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002             | <0.002          | <0.002                    |
| 23            | クロロホルム [mg/L]                | 0.06 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | 0.001                     |
| 24            | ジクロロ酢酸 [mg/L]                | 0.03 mg/L以下    | <0.003    | <0.003             | <0.003          | <0.003                    |
| 25            | ジブロモクロロメタン [mg/L]            | 0.1 mg/L以下     | 0.002     | 0.002              | 0.002           | 0.002                     |
| 26            | 臭素酸 [mg/L]                   | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 27            | 総トリハロメタン [mg/L]              | 0.1 mg/L以下     | 0.003     | 0.004              | 0.003           | 0.005                     |
| 28            | トリクロロ酢酸 [mg/L]               | 0.03 mg/L以下    | <0.003    | <0.003             | <0.003          | <0.003                    |
| 29            | ブロモジクロロメタン [mg/L]            | 0.03 mg/L以下    | 0.001     | 0.002              | 0.001           | 0.002                     |
| 30            | ブロモホルム [mg/L]                | 0.09 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 31            | ホルムアルデヒド [mg/L]              | 0.08 mg/L以下    | <0.008    | <0.008             | <0.008          | <0.008                    |
| 32            | 亜鉛及びその化合物 [mg/L]             | 1.0 mg/L以下     | <0.01     | <0.01              | <0.01           | <0.01                     |
| 33            | アルミニウム及びその化合物 [mg/L]         | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | <0.02              | <0.02           | <0.02                     |
| 34            | 鉄及びその化合物 [mg/L]              | 0.3 mg/L以下     | <0.01     | <0.01              | <0.01           | <0.01                     |
| 35            | 銅及びその化合物 [mg/L]              | 1.0 mg/L以下     | <0.01     | <0.01              | 0.01            | <0.01                     |
| 36            | ナトリウム及びその化合物 [mg/L]          | 200 mg/L以下     | 6.1       | 6.1                | 6.3             | 6.3                       |
| 37            | マンガン及びその化合物 [mg/L]           | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | <0.001             | <0.001          | <0.001                    |
| 38            | 塩化物イオン [mg/L]                | 200 mg/L以下     | 5.3       | 5.4                | 6.0             | 5.8                       |
| 39            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]     | 300 mg/L以下     | 74        | 73                 | 69              | 66                        |
| 40            | 蒸発残留物 [mg/L]                 | 500 mg/L以下     | 110       | 110                | 110             | 110                       |
| 41            | 陰イオン界面活性剤 [mg/L]             | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | <0.02              | <0.02           | <0.02                     |
| 42            | ジェオスミン [mg/L]                | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001          | <0.000001       | <0.000001                 |
| 43            | 2-メチルイソボルネオール [mg/L]         | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001          | <0.000001       | <0.000001                 |
| 44            | 非イオン界面活性剤 [mg/L]             | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002             | <0.002          | <0.002                    |
| 45            | フェノール類 [mg/L]                | 0.005 mg/L以下   | <0.0005   | <0.0005            | <0.0005         | <0.0005                   |
| 46            | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]     | 3 mg/L以下       | 0.4       | 0.3                | <0.3            | 0.3                       |
| 47            | pH値                          | 5.8 以上 8.6 以下  | 6.8       | 6.7                | 6.4             | 6.4                       |
| 48            | 味                            | 異常でないこと        | 異常を認めず    | 異常を認めず             | 異常を認めず          | 異常を認めず                    |
| 49            | 臭気                           | 異常でないこと        | 異常を認めず    | 異常を認めず             | 異常を認めず          | 異常を認めず                    |
| 50            | 色度 [度]                       | 5 度以下          | <0.5      | <0.5               | <0.5            | <0.5                      |
| 51            | 濁度 [度]                       | 2 度以下          | <0.1      | <0.1               | <0.1            | <0.1                      |
| 水温 [ ]        |                              |                | 20.6      | 21.0               | 22.5            | 22.0                      |
| 遊離残留塩素 [mg/L] |                              |                | 0.49      | 0.44               | 0.39            | 0.39                      |

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

| 検 査 項 目                         | 水 質 基 準        | 給水栓水      | 給水栓水      | 給水栓水      | 給水栓水      |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 |                | 桑名・南部系統   | 桑名・西部系統   | 桑名・西部系統   | 多度・北部系統   |
|                                 |                | 平群神社      | おがわら公園    | 上野浄水場     | 北猪飼集会所    |
| 1 一般細菌 [CFU/mL]                 | 100 CFU/mL以下   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2 大腸菌                           | 検出されないこと       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       |
| 3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]           | 0.003 mg/L以下   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   |
| 4 水銀及びその化合物 [mg/L]              | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  |
| 5 セレン及びその化合物 [mg/L]             | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 6 鉛及びその化合物 [mg/L]               | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]              | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 8 六価クロム化合物 [mg/L]               | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 9 亜硝酸態窒素 [mg/L]                 | 0.04 mg/L以下    | <0.004    | <0.004    | <0.004    | <0.004    |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]       | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]         | 10 mg/L以下      | 0.80      | 0.77      | 0.79      | 0.81      |
| 12 フッ素及びその化合物 [mg/L]            | 0.8 mg/L以下     | 0.09      | 0.08      | 0.09      | <0.08     |
| 13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]            | 1.0 mg/L以下     | <0.01     | 0.02      | 0.02      | <0.01     |
| 14 四塩化炭素 [mg/L]                 | 0.002 mg/L以下   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   |
| 15 1,4-ジオキサン [mg/L]             | 0.05 mg/L以下    | <0.005    | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L] | 0.04 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 17 ジクロロメタン [mg/L]               | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 18 テトラクロロエチレン [mg/L]            | 0.01 mg/L以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 19 トリクロロエチレン [mg/L]             | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 20 ベンゼン [mg/L]                  | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 21 塩素酸 [mg/L]                   | 0.6 mg/L以下     | <0.06     | <0.06     | <0.06     | <0.06     |
| 22 クロロ酢酸 [mg/L]                 | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 23 クロロホルム [mg/L]                | 0.06 mg/L以下    | 0.006     | 0.001     | <0.001    | <0.001    |
| 24 ジクロロ酢酸 [mg/L]                | 0.03 mg/L以下    | <0.003    | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| 25 ジブロモクロロメタン [mg/L]            | 0.1 mg/L以下     | 0.001     | 0.002     | 0.002     | <0.001    |
| 26 臭素酸 [mg/L]                   | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 27 総トリハロメタン [mg/L]              | 0.1 mg/L以下     | 0.009     | 0.004     | 0.002     | <0.001    |
| 28 トリクロロ酢酸 [mg/L]               | 0.03 mg/L以下    | 0.004     | <0.003    | <0.003    | <0.003    |
| 29 ブロモジクロロメタン [mg/L]            | 0.03 mg/L以下    | 0.002     | 0.001     | <0.001    | <0.001    |
| 30 ブロモホルム [mg/L]                | 0.09 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 31 ホルムアルデヒド [mg/L]              | 0.08 mg/L以下    | <0.008    | <0.008    | <0.008    | <0.008    |
| 32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]             | 1.0 mg/L以下     | <0.01     | <0.01     | <0.01     | <0.01     |
| 33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]         | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 34 鉄及びその化合物 [mg/L]              | 0.3 mg/L以下     | <0.01     | <0.01     | 0.01      | 0.01      |
| 35 銅及びその化合物 [mg/L]              | 1.0 mg/L以下     | <0.01     | 0.01      | <0.01     | <0.01     |
| 36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]          | 200 mg/L以下     | 7.7       | 6.0       | 5.9       | 5.1       |
| 37 マンガン及びその化合物 [mg/L]           | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
| 38 塩化物イオン [mg/L]                | 200 mg/L以下     | 7.4       | 5.3       | 5.2       | 3.4       |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]     | 300 mg/L以下     | 38        | 69        | 73        | 26        |
| 40 蒸発残留物 [mg/L]                 | 500 mg/L以下     | 78        | 110       | 110       | 57        |
| 41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]             | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | <0.02     | <0.02     | <0.02     |
| 42 ジェオスミン [mg/L]                | 0.00001 mg/L以下 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]         | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 44 非イオン界面活性剤 [mg/L]             | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
| 45 フェノール類 [mg/L]                | 0.005 mg/L以下   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]     | 3 mg/L以下       | 0.4       | <0.3      | <0.3      | <0.3      |
| 47 pH値                          | 5.8 以上 8.6 以下  | 6.5       | 6.4       | 7.0       | 7.2       |
| 48 味                            | 異常でないこと        | 異常を認めず    | 異常を認めず    | 異常を認めず    | 異常を認めず    |
| 49 臭気                           | 異常でないこと        | 異常を認めず    | 異常を認めず    | 異常を認めず    | 異常を認めず    |
| 50 色度 [度]                       | 5 度以下          | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
| 51 濁度 [度]                       | 2 度以下          | <0.1      | <0.1      | <0.1      | <0.1      |
| 水温 [ ]                          |                | 21.1      | 21.4      | 19.5      | 21.1      |
| 遊離残留塩素 [mg/L]                   |                | 0.51      | 0.43      | 0.34      | 0.38      |

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

| 検 査 項 目                         | 水 質 基 準        | 給水栓水      | 給水栓水      | 給水栓水           | 給水栓水      |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|                                 |                | 多度・中部系統   | 多度・南部系統   | 古野系統           | 美鹿系統      |
|                                 |                | 多度4号井     | 大鳥居農村公園   | 古野地区<br>浄化センター | 美鹿地内      |
| 1 一般細菌 [CFU/mL]                 | 100 CFU/mL以下   | 0         | 0         | 0              | 0         |
| 2 大腸菌                           | 検出されないこと       | 不検出       | 不検出       | 不検出            | 不検出       |
| 3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]           | 0.003 mg/L以下   | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003        | <0.0003   |
| 4 水銀及びその化合物 [mg/L]              | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005       | <0.00005  |
| 5 セレン及びその化合物 [mg/L]             | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 6 鉛及びその化合物 [mg/L]               | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]              | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | 0.002     | 0.001          | 0.001     |
| 8 六価クロム化合物 [mg/L]               | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002    | <0.002         | <0.002    |
| 9 亜硝酸態窒素 [mg/L]                 | 0.04 mg/L以下    | <0.004    | <0.004    | <0.004         | <0.004    |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]       | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]         | 10 mg/L以下      | 0.82      | 0.13      | 0.32           | 0.24      |
| 12 フッ素及びその化合物 [mg/L]            | 0.8 mg/L以下     | <0.08     | <0.08     | <0.08          | <0.08     |
| 13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]            | 1.0 mg/L以下     | <0.01     | <0.01     | <0.01          | <0.01     |
| 14 四塩化炭素 [mg/L]                 | 0.002 mg/L以下   | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002        | <0.0002   |
| 15 1,4-ジオキサン [mg/L]             | 0.05 mg/L以下    | <0.005    | <0.005    | <0.005         | <0.005    |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L] | 0.04 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 17 ジクロロメタン [mg/L]               | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 18 テトラクロロエチレン [mg/L]            | 0.01 mg/L以下    | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005        | <0.0005   |
| 19 トリクロロエチレン [mg/L]             | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 20 ベンゼン [mg/L]                  | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 21 塩素酸 [mg/L]                   | 0.6 mg/L以下     | <0.06     | <0.06     | <0.06          | <0.06     |
| 22 クロロ酢酸 [mg/L]                 | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002    | <0.002         | <0.002    |
| 23 クロロホルム [mg/L]                | 0.06 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | 0.004          | 0.008     |
| 24 ジクロロ酢酸 [mg/L]                | 0.03 mg/L以下    | <0.003    | <0.003    | <0.003         | <0.003    |
| 25 ジブロモクロロメタン [mg/L]            | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | <0.001    | 0.002          | 0.001     |
| 26 臭素酸 [mg/L]                   | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 27 総トリハロメタン [mg/L]              | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | <0.001    | 0.009          | 0.013     |
| 28 トリクロロ酢酸 [mg/L]               | 0.03 mg/L以下    | <0.003    | <0.003    | <0.003         | 0.004     |
| 29 ブロモジクロロメタン [mg/L]            | 0.03 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | 0.003          | 0.004     |
| 30 ブロモホルム [mg/L]                | 0.09 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 31 ホルムアルデヒド [mg/L]              | 0.08 mg/L以下    | <0.008    | <0.008    | <0.008         | <0.008    |
| 32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]             | 1.0 mg/L以下     | <0.01     | <0.01     | <0.01          | <0.01     |
| 33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]         | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | <0.02     | <0.02          | <0.02     |
| 34 鉄及びその化合物 [mg/L]              | 0.3 mg/L以下     | <0.01     | <0.01     | <0.01          | <0.01     |
| 35 銅及びその化合物 [mg/L]              | 1.0 mg/L以下     | <0.01     | <0.01     | <0.01          | <0.01     |
| 36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]          | 200 mg/L以下     | 5.0       | 10        | 4.4            | 5.2       |
| 37 マンガン及びその化合物 [mg/L]           | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | <0.001    | <0.001         | <0.001    |
| 38 塩化物イオン [mg/L]                | 200 mg/L以下     | 3.4       | 3.1       | 3.0            | 3.3       |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]     | 300 mg/L以下     | 25        | 28        | 24             | 29        |
| 40 蒸発残留物 [mg/L]                 | 500 mg/L以下     | 59        | 95        | 51             | 59        |
| 41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]             | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | <0.02     | <0.02          | <0.02     |
| 42 ジェオスミン [mg/L]                | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001      | <0.000001 |
| 43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]         | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001      | <0.000001 |
| 44 非イオン界面活性剤 [mg/L]             | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | <0.002    | <0.002         | <0.002    |
| 45 フェノール類 [mg/L]                | 0.005 mg/L以下   | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005        | <0.0005   |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]     | 3 mg/L以下       | <0.3      | <0.3      | <0.3           | 0.3       |
| 47 pH値                          | 5.8 以上 8.6 以下  | 7.2       | 6.9       | 7.0            | 6.9       |
| 48 味                            | 異常でないこと        | 異常を認めず    | 異常を認めず    | 異常を認めず         | 異常を認めず    |
| 49 臭気                           | 異常でないこと        | 異常を認めず    | 異常を認めず    | 異常を認めず         | 異常を認めず    |
| 50 色度 [度]                       | 5 度以下          | <0.5      | <0.5      | <0.5           | <0.5      |
| 51 濁度 [度]                       | 2 度以下          | <0.1      | <0.1      | <0.1           | <0.1      |
| 水温 [ ]                          |                | 19.0      | 23.0      | 22.6           | 18.5      |
| 遊離残留塩素 [mg/L]                   |                | 0.48      | 0.46      | 0.36           | 0.29      |

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

| 検 査 項 目                         | 水 質 基 準        | 給水栓水             |
|---------------------------------|----------------|------------------|
|                                 |                | 長島・中部系統          |
|                                 |                | 伊曽島<br>まちづくり拠点施設 |
| 1 一般細菌 [CFU/mL]                 | 100 CFU/mL以下   | 0                |
| 2 大腸菌                           | 検出されないこと       | 不検出              |
| 3 カドミウム及びその化合物 [mg/L]           | 0.003 mg/L以下   | <0.0003          |
| 4 水銀及びその化合物 [mg/L]              | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005         |
| 5 セレン及びその化合物 [mg/L]             | 0.01 mg/L以下    | <0.001           |
| 6 鉛及びその化合物 [mg/L]               | 0.01 mg/L以下    | <0.001           |
| 7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]              | 0.01 mg/L以下    | <0.001           |
| 8 六価クロム化合物 [mg/L]               | 0.02 mg/L以下    | <0.002           |
| 9 亜硝酸態窒素 [mg/L]                 | 0.04 mg/L以下    | <0.004           |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]       | 0.01 mg/L以下    | <0.001           |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]         | 10 mg/L以下      | 0.34             |
| 12 フッ素及びその化合物 [mg/L]            | 0.8 mg/L以下     | 0.09             |
| 13 ホウ素及びその化合物 [mg/L]            | 1.0 mg/L以下     | 0.01             |
| 14 四塩化炭素 [mg/L]                 | 0.002 mg/L以下   | <0.0002          |
| 15 1,4-ジオキサン [mg/L]             | 0.05 mg/L以下    | <0.005           |
| 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L] | 0.04 mg/L以下    | <0.001           |
| 17 ジクロロメタン [mg/L]               | 0.02 mg/L以下    | <0.001           |
| 18 テトラクロロエチレン [mg/L]            | 0.01 mg/L以下    | <0.0005          |
| 19 トリクロロエチレン [mg/L]             | 0.01 mg/L以下    | <0.001           |
| 20 ベンゼン [mg/L]                  | 0.01 mg/L以下    | <0.001           |
| 21 塩素酸 [mg/L]                   | 0.6 mg/L以下     | 0.07             |
| 22 クロロ酢酸 [mg/L]                 | 0.02 mg/L以下    | <0.002           |
| 23 クロロホルム [mg/L]                | 0.06 mg/L以下    | 0.017            |
| 24 ジクロロ酢酸 [mg/L]                | 0.03 mg/L以下    | <0.003           |
| 25 ジブロモクロロメタン [mg/L]            | 0.1 mg/L以下     | <0.001           |
| 26 臭素酸 [mg/L]                   | 0.01 mg/L以下    | <0.001           |
| 27 総トリハロメタン [mg/L]              | 0.1 mg/L以下     | 0.021            |
| 28 トリクロロ酢酸 [mg/L]               | 0.03 mg/L以下    | 0.01             |
| 29 ブロモジクロロメタン [mg/L]            | 0.03 mg/L以下    | 0.004            |
| 30 ブロモホルム [mg/L]                | 0.09 mg/L以下    | <0.001           |
| 31 ホルムアルデヒド [mg/L]              | 0.08 mg/L以下    | <0.008           |
| 32 亜鉛及びその化合物 [mg/L]             | 1.0 mg/L以下     | <0.01            |
| 33 アルミニウム及びその化合物 [mg/L]         | 0.2 mg/L以下     | 0.03             |
| 34 鉄及びその化合物 [mg/L]              | 0.3 mg/L以下     | 0.02             |
| 35 銅及びその化合物 [mg/L]              | 1.0 mg/L以下     | <0.01            |
| 36 ナトリウム及びその化合物 [mg/L]          | 200 mg/L以下     | 5.7              |
| 37 マンガン及びその化合物 [mg/L]           | 0.05 mg/L以下    | <0.001           |
| 38 塩化物イオン [mg/L]                | 200 mg/L以下     | 6.2              |
| 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]     | 300 mg/L以下     | 17               |
| 40 蒸発残留物 [mg/L]                 | 500 mg/L以下     | 43               |
| 41 陰イオン界面活性剤 [mg/L]             | 0.2 mg/L以下     | <0.02            |
| 42 ジェオスミン [mg/L]                | 0.00001 mg/L以下 | 0.000003         |
| 43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]         | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001        |
| 44 非イオン界面活性剤 [mg/L]             | 0.02 mg/L以下    | <0.002           |
| 45 フェノール類 [mg/L]                | 0.005 mg/L以下   | <0.0005          |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]     | 3 mg/L以下       | 0.6              |
| 47 pH値                          | 5.8 以上 8.6 以下  | 6.6              |
| 48 味                            | 異常でないこと        | 異常を認めず           |
| 49 臭気                           | 異常でないこと        | 異常を認めず           |
| 50 色度 [度]                       | 5 度以下          | <0.5             |
| 51 濁度 [度]                       | 2 度以下          | <0.1             |
| 水温 [ ]                          |                | 24.7             |
| 遊離残留塩素 [mg/L]                   |                | 0.30             |

桑名市 水道水及び原水水質検査結果 令和7年6月分

原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

| 検 査 項 目                     | 水 質 基 準       | 原水           | 原水           |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                             |               | 町屋系統         | 桑名・南部系統      |
|                             |               | 上野浄水場<br>着水井 | 南部水源地<br>1号井 |
| 1 一般細菌 [CFU/mL]             | 100 CFU/mL以下  | 0            | 0            |
| 2 大腸菌                       | 検出されないこと      | 不検出          | 不検出          |
| 38 塩化物イオン [mg/L]            | 200 mg/L以下    | 6            | 8            |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L] | 3 mg/L以下      | 0.3          | <0.3         |
| 47 pH値                      | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.0          | 6.9          |
| 48 味                        | 異常でないこと       | 異常を認めず       | 異常を認めず       |
| 49 臭気                       | 異常でないこと       | 異常を認めず       | 異常を認めず       |
| 50 色度 [度]                   | 5 度以下         | <0.5         | <0.5         |
| 51 濁度 [度]                   | 2 度以下         | <0.1         | <0.1         |
| 嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]          |               | 0            | 0            |
| 水温 [ ]                      |               | 18.4         | 16.6         |

| 検 査 項 目                     | 水 質 基 準       | 原水      | 原水      | 原水      | 原水      |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|                             |               | 多度・北部系統 | 多度・北部系統 | 多度・北部系統 | 多度・北部系統 |
|                             |               | 多度1号井   | 多度2号井   | 多度4-1号井 | 多度4-2号井 |
| 1 一般細菌 [CFU/mL]             | 100 CFU/mL以下  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2 大腸菌                       | 検出されないこと      | 不検出     | 不検出     | 不検出     | 不検出     |
| 38 塩化物イオン [mg/L]            | 200 mg/L以下    | 3       | 3       | 3       | 3       |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L] | 3 mg/L以下      | <0.3    | <0.3    | <0.3    | <0.3    |
| 47 pH値                      | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.1     | 7.3     | 7.0     | 7.1     |
| 48 味                        | 異常でないこと       | 異常を認めず  | 異常を認めず  | 異常を認めず  | 異常を認めず  |
| 49 臭気                       | 異常でないこと       | 異常を認めず  | 異常を認めず  | 異常を認めず  | 異常を認めず  |
| 50 色度 [度]                   | 5 度以下         | <0.5    | <0.5    | <0.5    | <0.5    |
| 51 濁度 [度]                   | 2 度以下         | <0.1    | <0.1    | <0.1    | <0.1    |
| 水温 [ ]                      |               | 18.0    | 17.2    | 16.3    | 16.1    |

| 検 査 項 目                     | 水 質 基 準       | 原水           | 原水           |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                             |               | 古野系統         | 美鹿系統         |
|                             |               | 古野浄水場<br>着水井 | 美鹿浄水場<br>着水井 |
| 1 一般細菌 [CFU/mL]             | 100 CFU/mL以下  | 0            | 18           |
| 2 大腸菌                       | 検出されないこと      | 検出           | 検出           |
| 38 塩化物イオン [mg/L]            | 200 mg/L以下    | 3            | 3            |
| 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L] | 3 mg/L以下      | <0.3         | 0.4          |
| 47 pH値                      | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.4          | 7.4          |
| 48 味                        | 異常でないこと       | 異常を認めず       | 異常を認めず       |
| 49 臭気                       | 異常でないこと       | 異常を認めず       | 異常を認めず       |
| 50 色度 [度]                   | 5 度以下         | 0.5          | 1.1          |
| 51 濁度 [度]                   | 2 度以下         | 0.1          | 0.1          |
| 嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]          |               | 0            | 0            |
| 水温 [ ]                      |               | 15.0         | 14.5         |