

桑名市 水道水及び原水水質検査結果<令和8年4月分>

検査項目	水質基準	給水栓水
		町屋系統
		城南神社
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.11
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.1
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルインポルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		14.2
遊離残留塩素 [mg/L]		0.32

検査項目	水質基準	給水栓水	給水栓水
		町屋系統	町屋系統
		桑名市修徳 まちづくり拠点施設	柿安 コミュニティパーク
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.1	6.7
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルインポルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.1
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
水温 [°C]		15.1	16.8
遊離残留塩素 [mg/L]		0.38	0.48

検査項目	水質基準	給水栓水
		桑名・南部系統
		立田・太平地区 農業集落排水 処理施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.5
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		16.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.38

桑名市 水道水及び原水水質検査結果<令和8年4月分>

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・南部系統	
		平群神社	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	7.9	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 [°C]		15.1	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.54	

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・西部系統	
		おがわら公園	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6.1	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.7	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 [°C]		15.9	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.42	

検査項目	水質基準	給水栓水	
		桑名・西部系統	
		上野浄水場	
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.08	
34 鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01	
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.9	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	
48 味	異常でないこと	異常を認めず	
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	
水温 [°C]		13.4	
遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	

桑名市 水道水及び原水水質検査結果<令和8年4月分>

検査項目	水質基準	給水栓水	
		多度・北部系統	多度・中部系統
		北猪飼集会所	多度4号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.4	3.4
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
水温 [°C]		17.0	18.2
遊離残留塩素 [mg/L]		0.30	0.40

検査項目	水質基準	給水栓水
		多度・南部系統
		大鳥居農村公園
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.0
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		16.5
遊離残留塩素 [mg/L]		0.49

検査項目	水質基準	給水栓水
		古野系統
		古野地区 浄化センター
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.002
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	2.8
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		15.4
遊離残留塩素 [mg/L]		0.40

桑名市 水道水及び原水水質検査結果<令和8年4月分>

検査項目	水質基準	給水栓水
		美鹿系統
		美鹿地内
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
7 ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
12 フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3.2
42 ジェオスミン [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.0
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		13.0
遊離残留塩素 [mg/L]		0.30

検査項目	水質基準	給水栓水
		長島・中部系統
		伊曾島 まちづくり拠点施設
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	5.8
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.7
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9
48 味	異常でないこと	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1
水温 [°C]		18.3
遊離残留塩素 [mg/L]		0.32

桑名市 水道水及び原水水質検査結果<令和8年4月分> ※原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

検査項目	水質基準	原水	原水
		町屋系統	桑名・南部系統
		上野浄水場 着水井	南部水源地 1号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	6	9
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	0.4	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.1	6.6
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
水温 [°C]		14.5	16.5

検査項目	水質基準	原水	原水	原水	原水
		多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統	多度・北部系統
		多度1号井	多度2号井	多度4-1号井	多度4-2号井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	8	2	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	4	4	4	4
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9	7.0	6.7	6.7
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度 [度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水温 [°C]		18.0	17.1	17.7	17.3

検査項目	水質基準	原水	原水
		古野系統	美鹿系統
		古野浄水場 着水井	美鹿浄水場 着水井
1 一般細菌 [CFU/mL]	100 CFU/mL以下	22	8
2 大腸菌	検出されないこと	検出	検出
38 塩化物イオン [mg/L]	200 mg/L以下	3	3
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	0.6
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4
48 味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49 臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50 色度 [度]	5 度以下	1.2	2.4
51 濁度 [度]	2 度以下	0.2	0.4
嫌気性芽胞菌 [CFU/100mL]		0	0
水温 [°C]		11.3	10.0