桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

	検査項目		水質基準	給水栓水 町屋系統 城南神社
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.09
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.005
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6.4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300 mg/L以下	79
41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	130
43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.2
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		28.9
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.36

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

	検査項目		水質基準	給水栓水 町屋系統 桑名市修徳 まちづくり拠点施設	給水栓水 町屋系統 柿安 コミュニティパーク
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	0.000006	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07	0.06
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003	0.002
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.006	0.004
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002	0.001
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	0.001	0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6.4	6.3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300 mg/L以下	78	77
41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	120	120
43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.3	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.2	6.2
49	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1
	水温	[℃]		29.1	32.0
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.33	0.22

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

検査項目			水質基準	給水栓水 桑名・南部系統 立田・太平地区 農業集落排水 処理施設
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	0.001
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.007
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.002
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6.4
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300 mg/L以下	75
41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	110
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.2
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		31.3
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.34

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

検査項目			水質基準	給水栓水 桑名・南部系統 平群神社
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.08
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	0.005
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.010
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.003
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6.9
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300 mg/L以下	41
41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	93
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.4
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.4
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		28.5
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.38

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

検査項目			水質基準	給水栓水 桑名・西部系統 おがわら公園
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	0.001
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.004
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6.0
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300 mg/L以下	75
41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	120
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.3
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		29.5
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.43

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

	検査項目		水質基準	給水栓水 桑名・西部系統 上野浄水場
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.003
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.005
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.001
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3 mg/L以下	0.03
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5.9
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300 mg/L以下	77
41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	110
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.1
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		24.9
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.33

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

	検査項目		水質基準	給水栓水 多度･北部系統 北猪飼集会所	給水栓水 多度･中部系統 多度4号井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.5	3.5
41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	57	55
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.3	6.3
49	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1
	水温	[℃]		27.7	20.2
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.39	0.57

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

検査項目			水質基準	給水栓水 多度･南部系統 大鳥居農村公園
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	<0.06
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	<0.001
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	<0.001
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.001
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.3
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	[mg/L]	300 mg/L以下	29
41	蒸発残留物	[mg/L]	500 mg/L以下	97
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.3
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		31.9
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.38

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

検査項目			水質基準	給水栓水 古野系統 古野地区 浄化センター
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
7	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.07
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	0.009
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.005
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.015
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.005
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.004
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.1
43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.4
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		26.0
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.30

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

検査項目			水質基準	給水栓水 美鹿系統 美鹿地内
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
7	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.11
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	0.014
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.002
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.023
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.007
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.007
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	<0.02
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.5
43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.4
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.4
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		24.1
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.22

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

検査項目			水質基準	給水栓水 長島・中部系統 伊曽島 まちづくり拠点施設
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005 mg/L以下	<0.000005
22	塩素酸	[mg/L]	0.6 mg/L以下	0.12
23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02 mg/L以下	<0.002
24	クロロホルム	[mg/L]	0.06 mg/L以下	0.021
25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.009
26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.001
27	臭素酸	[mg/L]	0.01 mg/L以下	<0.001
28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1 mg/L以下	0.028
29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.009
30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03 mg/L以下	0.006
31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09 mg/L以下	<0.001
32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08 mg/L以下	<0.008
34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2 mg/L以下	0.05
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6.9
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.7
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.6
49	味		異常でないこと	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		34.8
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.45

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉

※原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

	検査項目		水質基準	原水	原水	原水	原水
				町屋系統	町屋系統	町屋系統	桑名･南部系統
				上野浄水場着水井	額田水源1号井	額田水源2号井	南部水源地1号井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	160	0	0	1
2	大腸菌		検出されないこと	検出	不検出	不検出	不検出
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5	6	6	7
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.5	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.8	6.7	6.6
49	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	1.3	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌	[CFU/100mL]		0	0	0	0
	水温	[℃]		24.1	19.7	20.3	19.6

	検査項目		水質基準	原水	原水	原水	原水
				桑名･西部系統	桑名･西部系統	桑名･西部系統	桑名･西部系統
				西部水源地1号井	西部水源地2号井	西部水源地3号井	西部水源地4号井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	2	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6	6	6	6
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.8	6.9	7.0
49	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌	[CFU/100mL]		0	0	0	0
	水温	[℃]		24.0	23.0	21.8	22.1

	検査項目		水質基準	原水	原水	原水	原水
				桑名･西部系統	桑名･西部系統	桑名･西部系統	桑名･西部系統
				西部水源地5号井	西部水源地6号井	西部水源地7号井	西部水源地8号井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6	5	6	6
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.8	7.2	6.8	6.9
49	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌	[CFU/100mL]		0	0	0	0
	水温	[℃]		20.1	23.7	20.0	21.6

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年9月分〉 ※原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

	検査項目		水質基準	原水	原水	原水	原水
				多度･北部系統	多度･北部系統	多度･北部系統	多度･北部系統
				多度1号井	多度2号井	多度4-1号井	多度4-2号井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	2
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3	3	3	3
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.9	7.1	6.7	6.7
49	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌	[CFU/100mL]		0	0	0	0
	水温	[℃]		16.8	16.8	16.3	17.0

	検査項目		水質基準	原水	原水	原水
				多度･南部系統	古野系統	美鹿系統
				多度8号井	古野浄水場着水井	美鹿浄水場着水井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	50	78
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	検出	検出
39	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3	3	3
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.7
48	pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.4	7.2
49	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	[度]	5 度以下	<0.5	0.9	3.9
52	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	0.1	0.3
	嫌気性芽胞菌	[CFU/100mL]		0	0	0
	水温	[℃]		18.5	17.5	19.1