桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年10月分〉

	検査項目		水質基準	給水栓水 町屋系統 城南神社
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	0.10
34	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5.4
42	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.0
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		22.7
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.49

	検査項目		水質基準	給水栓水 町屋系統 桑名市修徳 まちづくり拠点施設	給水栓水 町屋系統 柿安 コミュニティパーク
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5.5	5.9
42	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.0	6.1
48	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1
	水温	[℃]		23.3	26.6
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.49	0.34

	検査項目		水質基準	給水栓水 桑名・南部系統 立田・太平地区 農業集落排水 処理施設
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5.7
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.1
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		25.6
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.30

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年10月分〉

	検査項目		水質基準	給水栓水 桑名・南部系統 平群神社
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09
34	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	6.9
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.4
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.2
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		24.0
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.49

	検査項目		水質基準	給水栓水 桑名・西部系統 おがわら公園
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5.1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.2
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		26.1
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.32

	検査項目		水質基準	給水栓水 桑名・西部系統 上野浄水場
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	0.09
34	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3 mg/L以下	<0.01
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5.0
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.1
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		23.8
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.31

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年10月分〉

	検査項目		水質基準	給水栓水 多度･北部系統 北猪飼集会所	給水栓水 多度･中部系統 多度4号井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.3	3.3
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.3	6.3
48	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1
	水温	[℃]		23.6	20.5
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.42	0.45

	検査項目		水質基準	給水栓水 多度･南部系統 大鳥居農村公園
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.3
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		25.2
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.50

	検査項目		水質基準	給水栓水 古野系統 古野地区 浄化センター
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
7	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01 mg/L以下	0.002
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.0
42	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.4
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		24.8
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.45

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年10月分〉

	検査項目		水質基準	給水栓水 美鹿系統 美鹿地内
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
7	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01 mg/L以下	0.001
12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8 mg/L以下	<0.08
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3.2
42	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001 mg/L以下	<0.000001
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.4
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		21.0
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.47

	検査項目		水質基準	給水栓水 長島･中部系統 伊曽島 まちづくり拠点施設
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5.9
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.5
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.4
48	味		異常でないこと	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1
	水温	[℃]		28.8
	遊離残留塩素	[mg/L]		0.25

桑名市 水道水及び原水水質検査結果〈令和8年10月分〉 ※原水の検査は水道法では定められておりませんが、水質基準に基づき検査を行っています。

	検査項目		水質基準	原水 町屋系統 上野浄水場着水井	原水 桑名･南部系統 南部水源地1号井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	8	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	5	7
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.0	6.5
48	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1
	嫌気性芽胞菌	[CFU/100mL]		0	0
	水温	[℃]		23.0	21.1

	検査項目		水質基準	原水 多度･北部系統 多度1号井	原水 多度･北部系統 多度2号井	原水 多度･北部系統 多度4-1号井	原水 多度･北部系統 多度4-2号井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	0	0	0	0
2	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3	3	3	3
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	6.7	6.9	6.6	7.2
48	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温	[℃]		16.8	16.2	17.4	17.6

	検査項目		水質基準	原水 古野系統 古野浄水場着水井	原水 美鹿系統 美鹿浄水場着水井
1	一般細菌	[CFU/mL]	100 CFU/mL以下	24	72
2	大腸菌		検出されないこと	検出	検出
38	塩化物イオン	[mg/L]	200 mg/L以下	3	3
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	[mg/L]	3 mg/L以下	0.4	0.4
47	pH値		5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3
48	味		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
49	臭気		異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
50	色度	[度]	5 度以下	0.7	1.8
51	濁度	[度]	2 度以下	<0.1	0.2
	嫌気性芽胞菌	[CFU/100mL]		0	0
	水温	[℃]		16.1	16.5