

資料11 無線機器移設一覧

現消防本部

番号	装置名称	仕様	担当	業者	免許変更	設置場所	移設先	
1	遠隔制御器A (遠隔制御装置)	JSE-530-A	県	NEC	有	現消防本部 別棟車庫2階 機械室内	新消防本部 警防本部署	
2	遠隔制御器A (表示器)	FC××-1式				現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署	
3	遠隔制御器A (操作器)	JCH-580-A				現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署	
4	管理監視制御装置	FC××-1式				現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署	
5	管理監視制御装置	IPコンバータ				現消防本部 別棟車庫2階 機械室内	新消防本部 機械室内	
6	VoIP-0D変換装置	JED-210-A				現消防本部 別棟車庫2階 機械室内	新消防本部 機械室内	
7	ネットワーク機器	L2スイッチ (Catalyst2960S-24TS-L-SSH)				現消防本部 別棟車庫2階 機械室内	新消防本部 機械室内	
8	ネットワーク機器	ルータ (Cisco 2911)				現消防本部 別棟車庫2階 機械室内	新消防本部 機械室内	
9	無停電電源装置					現消防本部 別棟車庫2階 機械室内	新消防本部 機械室内	
10	卓上型無線機	くわなほんぶ202				有	現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署
11	共通波空中線						現消防本部屋上	提案による
12	活動波 遠隔制御器B	JCH-540-A				有	現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署
13	動画像受信装置					現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署	
14	消防情報共有システムパソコン					現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署	
15	NTT ONU 動画転送用 インターネット回線					現消防本部 別棟車庫2階 機械室内	新消防本部 機械室内	
16	L2SW 支援情報					現消防本部2階 災害対策室内	新消防本部 警防本部署	
17	署所端末用受令機					現消防本部3階 総務課・予防課・消防救急課	新消防本部 事務室	
18	受令機空中線					現消防本部屋上	提案による	
19	市 防災無線 防災無線		市 防災		現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署		
20	副統制台				現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署		
21	副統制台用電源装置				現消防本部2階 災害対策室内	新消防本部 警防本部署		
22	防災無線空中線			現消防本部屋上	提案による			
23	気象端末		県 防災	パナソニック	現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署		
24	防災無線 (固定端末局装置)				現消防本部2階 指揮調査課 機械室内	新消防本部 機械室内		
25	防災無線空中線				現消防本部屋上	提案による		
26	ボタン電話主装置				現消防本部2階 指揮調査課 機械室内	新消防本部 機械室内		
27	防災無線 ファクシミリ				現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署		
28	防災用電話機				現消防本部2階 災害対策室内 現消防本部3階 総務課 課長席 現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署		
29	無停電電源装置 (UPS)				現消防本部2階 指揮調査課 機械室内	新消防本部 機械室内		
30	防災 衛星系端末局装置架				現消防本部2階 指揮調査課 機械室内	新消防本部 機械室内		
31	衛星系無線データ伝送装置空中線				現消防本部屋上	提案による		
32	衛星系TV会議装置				現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署		
33	衛星系設備付属機器		現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署				
34	衛星系ネットワークプリンタ		現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署				
35	衛星系7.5cmφアンテナ装置 (パラボラアンテナ)			現消防本部屋上	提案による			
36	IRD (J-ALERT) パラボラアンテナ電源供給装置			現消防本部2階 指揮調査課 災害対策室内	新消防本部 警防本部署			

現大山田分署

番号	装置名称	仕様	担当	業者	免許変更	設置場所	移設先
1	基地局無線装置	JDB4C3B1-5B	県	NEC	有	現大山田分署2階 会議室内	共通波の空中線が設置された施設
2	基地局無線装置	JDB4C3B1-5C			有	現大山田分署2階 会議室内	共通波の空中線が設置された施設
3	空中線共用器	CD62-260BA-HRN1			現大山田分署2階 会議室内	共通波の空中線が設置された施設	
4	空中線	S-3BD-2502			現大山田分署庁舎屋上	提案による	
5	同軸避雷器	A-260R			現大山田分署2階 会議室内	共通波の空中線が設置された施設	
6	ネットワーク機器	L2スイッチ (Catalyst2960S-24TS-L-SSH)			現大山田分署2階 会議室内	共通波の空中線が設置された施設	
7	ネットワーク機器	ルータ (Cisco 2911)			現大山田分署2階 会議室内	共通波の空中線が設置された施設	
8	直流電源装置				現大山田分署2階 会議室内	共通波の空中線が設置された施設	
9	DC/ACインバータ				現大山田分署2階 会議室内	共通波の空中線が設置された施設	
10	自動発動発電機				現大山田分署敷地北東角	共通波の空中線が設置された施設	
11	基地局無線送受信装置		市 防災	パナソニック	現大山田分署2階 会議室内	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
12	耐電トランス				現大山田分署2階 会議室内	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
13	直流電源装置 48V				現大山田分署2階 会議室内	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
14	空中線共用器				現大山田分署2階 会議室内	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
15	同軸避雷器				現大山田分署1階 事務室	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
16	空中線送信用×1 受信用×2 (屋上)				現大山田分署敷地北西角	提案による	
17	発動発電装置 (屋上)				現大山田分署庁舎屋上	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
18	ターミナルアダプタ				現大山田分署2階 会議室内	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
19	UPS (ターミナルアダプタ用)				現大山田分署2階 会議室内	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
20	可搬型無線装置				現大山田分署1階 事務室	防災行政無線 (市) の空中線が設置された施設	
21	署所端末装置		消防	NEC	現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
22	指令情報出力装置				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
23	指令情報出力装置 (ディスプレイ)				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
24	指令情報出力装置 (プリンタ)				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
25	無停電電源装置				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
26	駆け込み通報装置				現大山田分署正面玄関付近	新庁舎正面玄関付近	
27	高速電源避雷器				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
28	高速回線避雷器				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
29	AVM無線LAN				現大山田分署車庫内	新大山田分署 車庫内	
30	卓上型無線装置				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
31	空中線				現大山田分署庁舎屋上	提案による	
32	指令ネットワーク設備				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
33	内線用VOIP				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	
34	大型表示盤				現大山田分署1階 事務室	新大山田分署 事務室	